

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Космонавтов ш, д. 121 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 104502
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 306775

ПРЭМ SN 307822

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 12083г

КТСП-Н SN 12083х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	68.04	40.26	27.78	93.05	89.31	4.10	91.09	88.60	2.77	2.49	0.00	0.00	2.528	24.0	0.0	
02.04.2026	69.35	41.12	28.23	93.78	89.97	4.15	91.72	89.24	2.74	2.48	0.00	0.00	2.586	24.0	0.0	
03.04.2026	69.53	41.17	28.36	92.70	88.88	4.21	90.66	88.17	2.78	2.49	0.00	0.00	2.571	24.0	0.0	
04.04.2026	67.01	38.38	28.63	83.74	80.27	4.23	82.02	79.70	2.87	2.32	0.00	0.00	2.344	24.0	0.0	
05.04.2026	67.20	37.93	29.27	81.07	77.65	4.31	79.40	77.11	2.93	2.29	0.00	0.00	2.319	24.0	0.0	
06.04.2026	67.53	38.53	29.00	84.87	81.32	4.27	83.12	80.73	2.92	2.39	0.00	0.00	2.407	24.0	0.0	
07.04.2026	67.20	38.94	28.26	89.49	85.82	4.19	87.63	85.17	2.85	2.46	0.00	0.00	2.473	24.0	0.0	
08.04.2026	69.25	40.19	29.06	92.93	89.07	4.24	90.88	88.38	2.79	2.50	0.00	0.00	2.639	24.0	0.0	
09.04.2026	66.86	38.04	28.82	85.82	82.33	4.15	84.05	81.78	2.74	2.27	0.00	0.00	2.418	24.0	0.0	
10.04.2026	67.78	36.53	31.25	82.77	79.23	4.37	81.01	78.74	2.84	2.27	0.00	0.00	2.526	24.0	0.0	
11.04.2026	69.07	36.60	32.47	84.82	81.11	4.47	82.94	80.61	2.85	2.33	0.00	0.00	2.689	24.0	0.0	
12.04.2026	69.76	38.28	31.48	92.08	88.08	4.44	90.08	87.42	3.00	2.66	0.00	0.00	2.832	24.0	0.0	
13.04.2026	68.44	39.49	28.95	91.63	87.79	4.28	89.67	87.12	2.88	2.55	0.00	0.00	2.592	24.0	0.0	
14.04.2026	68.57	39.00	29.57	89.33	85.56	4.31	87.43	84.91	2.92	2.52	0.00	0.00	2.581	24.0	0.0	
15.04.2026	68.20	37.73	30.47	85.39	81.70	4.42	83.57	81.15	2.94	2.42	0.00	0.00	2.544	24.0	0.0	
16.04.2026	68.20	38.93	29.27	87.47	83.76	4.33	85.63	83.16	2.93	2.47	0.00	0.00	2.501	24.0	0.0	
17.04.2026	67.37	38.75	28.62	87.02	83.42	4.22	85.22	82.79	2.89	2.43	0.00	0.00	2.438	24.0	0.0	
18.04.2026	67.80	38.86	28.94	87.07	83.47	4.22	85.21	82.87	2.78	2.34	0.00	0.00	2.461	24.0	0.0	
19.04.2026	67.84	38.36	29.48	87.41	83.55	4.52	85.55	82.96	3.07	2.59	0.00	0.00	2.519	24.0	0.0	
20.04.2026	68.12	38.62	29.50	90.81	86.83	4.48	88.93	86.17	3.15	2.76	0.00	0.00	2.619	24.0	0.0	
21.04.2026	71.02	39.47	31.55	92.46	88.28	4.63	90.38	87.62	3.10	2.76	0.00	0.00	2.848	24.0	0.0	
22.04.2026	69.45	38.79	30.66	90.05	86.01	4.59	88.07	85.37	3.11	2.70	0.00	0.00	2.697	24.0	0.0	
23.04.2026	68.66	39.00	29.66	90.56	86.57	4.51	88.64	85.93	3.10	2.71	0.00	0.00	2.627	24.0	0.0	
24.04.2026	68.13	39.32	28.81	92.70	88.65	4.47	90.76	87.98	3.11	2.78	0.00	0.00	2.612	24.0	0.0	
25.04.2026	67.49	38.50	28.99	90.92	86.89	4.53	89.00	86.28	3.10	2.72	0.00	0.00	2.578	24.0	0.0	
26.04.2026	67.52	37.58	29.94	91.05	86.97	4.58	89.13	86.38	3.13	2.75	0.00	0.00	2.664	24.0	0.0	
27.04.2026	68.19	39.59	28.60	93.47	89.34	4.52	91.49	88.64	3.16	2.85	0.00	0.00	2.614	24.0	0.0	
28.04.2026	67.71	39.19	28.52	91.56	87.52	4.51	89.67	86.86	3.18	2.81	0.00	0.00	2.554	24.0	0.0	
29.04.2026	67.89	40.04	27.85	94.77	90.64	4.45	92.78	89.96	3.09	2.82	0.00	0.00	2.580	24.0	0.0	
30.04.2026	68.02	40.01	28.01	94.36	90.31	4.39	92.40	89.62	3.05	2.78	0.00	0.00	2.586	24.0	0.0	
Средние:	68.24	38.91	29.33	---	---	4.37	---	---	2.96	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2685.15	2570.30	---	2628.13	2551.42	---	76.71	---	---	76.947	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	4353.30	4145.12	4223.35	4107.30	116.05	163.719	1117.0	20.0
30.04.2026	7038.45	6715.42	6851.48	6658.72	192.76	240.666	1837.0	20.0
Итого:	2685.15	2570.30	2628.13	2551.42	76.71	76.947	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации