

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Анвара Гатаулина ул, д. 13 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 111782
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Холодная вода:

Схема измерений: Закрытая система отопления, дополнительный канал измерения расхода по тр3 (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 334968

ПРЭМ SN 333681

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 6963A

КТПТР-01 SN 6963

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	66.32	42.22	24.10	23.52	23.33	0.00	0.81	23.04	23.09	-0.22	-0.05	0.00	0.00	0.552	24.0	0.0	*
02.05.2026	66.51	42.66	23.85	23.62	23.43	0.00	0.81	23.14	23.19	-0.22	-0.05	0.00	0.00	0.552	24.0	0.0	*
03.05.2026	67.27	43.72	23.55	24.52	24.31	0.00	0.86	24.04	24.07	-0.12	-0.03	0.00	0.00	0.565	24.0	0.0	*
04.05.2026	70.43	48.41	22.02	31.11	30.75	0.00	1.16	30.45	30.39	0.20	0.06	0.00	0.00	0.669	24.0	0.0	*
05.05.2026	90.79	62.40	28.39	20.72	20.10	0.00	3.04	19.99	19.72	1.36	0.27	0.00	0.00	0.575	24.0	0.0	*
06.05.2026	62.17	35.78	26.39	8.49	8.37	0.00	1.42	8.33	8.37	-0.48	-0.04	0.00	0.00	0.221	24.0	0.0	*
07.05.2026	63.73	36.51	27.22	12.41	12.50	0.00	-0.72	12.17	12.50	-2.68	-0.33	0.00	0.00	0.330	24.0	0.0	*
08.05.2026	65.08	35.52	29.56	1.76	2.07	0.00	-16.19	1.73	2.07	-17.89	-0.34	0.00	0.00	0.049	24.0	0.0	*
09.05.2026	24.91	24.04	0.87	0.00	0.37	0.00	-200.00	0.00	0.37	-200.00	-0.37	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
10.05.2026	21.17	20.73	0.44	0.00	0.36	0.00	-200.00	0.00	0.36	-200.00	-0.36	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
11.05.2026	19.12	19.18	-0.06	0.00	0.36	0.00	-200.00	0.00	0.36	-200.00	-0.36	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
12.05.2026	18.10	18.12	-0.02	0.00	0.35	0.00	-200.00	0.00	0.35	-200.00	-0.35	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
13.05.2026	17.84	17.83	0.01	0.00	0.35	0.00	-200.00	0.00	0.35	-200.00	-0.35	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
14.05.2026	18.18	18.13	0.05	0.00	0.35	0.00	-200.00	0.00	0.35	-200.00	-0.35	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2026	18.83	18.58	0.25	0.00	0.36	0.00	-200.00	0.00	0.36	-200.00	-0.36	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2026	19.45	19.07	0.38	0.00	0.36	0.00	-200.00	0.00	0.36	-200.00	-0.36	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2026	20.00	19.52	0.48	0.00	0.36	0.00	-200.00	0.00	0.36	-200.00	-0.36	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2026	20.62	20.03	0.59	0.00	0.36	0.00	-200.00	0.00	0.36	-200.00	-0.36	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2026	21.02	20.36	0.66	0.00	0.36	0.00	-200.00	0.00	0.36	-200.00	-0.36	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2026	21.36	20.78	0.58	0.00	0.36	0.00	-200.00	0.00	0.36	-200.00	-0.36	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2026	21.16	20.60	0.56	0.00	0.36	0.00	-200.00	0.00	0.36	-200.00	-0.36	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2026	20.93	20.40	0.53	0.00	0.37	0.00	-200.00	0.00	0.37	-200.00	-0.37	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2026	21.15	20.55	0.60	0.00	0.36	0.00	-200.00	0.00	0.36	-200.00	-0.36	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2026	21.41	20.78	0.63	0.00	0.36	0.00	-200.00	0.00	0.36	-200.00	-0.36	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2026	21.58	20.90	0.68	0.00	0.36	0.00	-200.00	0.00	0.36	-200.00	-0.36	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2026	21.55	20.84	0.71	0.00	0.36	0.00	-200.00	0.00	0.36	-200.00	-0.36	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2026	21.74	21.04	0.70	0.00	0.37	0.00	-200.00	0.00	0.37	-200.00	-0.37	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2026	21.83	21.13	0.70	0.00	0.36	0.00	-200.00	0.00	0.36	-200.00	-0.36	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2026	20.69	20.11	0.58	0.00	0.36	0.00	-200.00	0.00	0.36	-200.00	-0.36	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2026	17.93	17.45	0.48	0.00	0.36	0.00	-200.00	0.00	0.36	-200.00	-0.36	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2026	19.15	18.86	0.29	0.00	0.36	0.00	-200.00	0.00	0.36	-200.00	-0.36	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	32.97	26.01	6.96	---	---	---	-148.67	---	---	-149.03	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	146.15	153.14	0.00	---	142.89	151.68	---	-8.79	---	---	3.513	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	1696.59	1674.01	0.00	1653.21	1657.09	-3.88	48.727	1764.0	1.0
31.05.2026	1842.74	1827.15	0.00	1796.10	1808.77	-12.67	52.240	2508.0	1.0
Итого:	146.15	153.14	0.00	142.89	151.68	-8.79	3.513	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации