

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Анвара Гатауллина ул, д. 30 (ООО "Профком")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00111772
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ПРЭМ SN 333686
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 14647
КТПТР-01 SN 14647а

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	68.00	46.65	21.35	26.41	26.61	-0.75	25.93	26.37	-1.68	-0.44	9.00	5.00	0.552	24.0	0.0	
02.05.2026	67.56	46.43	21.13	26.44	26.64	-0.75	25.96	26.40	-1.68	-0.44	9.00	5.00	0.550	24.0	0.0	
03.05.2026	67.75	47.32	20.43	27.61	27.82	-0.76	27.07	27.58	-1.87	-0.51	9.00	5.00	0.555	24.0	0.0	
04.05.2026	70.01	51.86	18.15	35.58	35.81	-0.64	34.75	35.39	-1.82	-0.64	9.00	5.00	0.634	24.0	0.0	
05.05.2026	90.29	66.02	24.27	16.37	16.12	1.54	15.79	15.81	-0.13	-0.02	9.00	5.00	0.393	24.0	0.0	*
06.05.2026	59.13	35.31	23.82	7.34	7.44	-1.35	7.20	7.44	-3.28	-0.24	9.00	5.00	0.170	24.0	0.0	*
07.05.2026	60.94	37.23	23.71	12.27	12.48	-1.70	12.03	12.48	-3.67	-0.45	9.00	5.00	0.288	24.0	0.0	
08.05.2026	56.46	37.28	19.18	2.12	1.77	17.99	2.09	1.77	16.58	0.32	9.00	5.00	0.043	24.0	0.0	*
09.05.2026	25.48	22.30	3.18	0.01	0.00	200.00	0.01	0.00	200.00	0.01	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
10.05.2026	18.24	18.74	-0.50	0.08	0.00	200.00	0.08	0.00	200.00	0.08	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
11.05.2026	17.63	17.40	0.23	0.28	0.00	200.00	0.28	0.00	200.00	0.28	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
12.05.2026	17.73	17.50	0.23	0.31	0.00	200.00	0.31	0.00	200.00	0.31	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
13.05.2026	17.82	17.54	0.28	0.34	0.00	200.00	0.34	0.00	200.00	0.34	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
14.05.2026	18.36	17.89	0.47	0.36	0.00	200.00	0.36	0.00	200.00	0.36	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2026	18.78	18.12	0.66	0.35	0.00	200.00	0.35	0.00	200.00	0.35	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2026	19.36	18.52	0.84	0.36	0.00	200.00	0.36	0.00	200.00	0.36	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2026	19.99	18.99	1.00	0.38	0.00	200.00	0.38	0.00	200.00	0.38	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2026	20.55	19.42	1.13	0.38	0.00	200.00	0.38	0.00	200.00	0.38	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2026	20.88	19.70	1.18	0.40	0.00	200.00	0.40	0.00	200.00	0.40	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2026	21.32	20.10	1.22	0.40	0.00	200.00	0.40	0.00	200.00	0.40	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2026	20.76	19.67	1.09	0.38	0.00	200.00	0.38	0.00	200.00	0.38	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2026	20.48	19.46	1.02	0.38	0.00	200.00	0.38	0.00	200.00	0.38	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2026	20.95	19.81	1.14	0.40	0.00	200.00	0.40	0.00	200.00	0.40	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2026	21.23	20.07	1.16	0.40	0.00	200.00	0.40	0.00	200.00	0.40	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2026	21.32	20.14	1.18	0.40	0.00	200.00	0.40	0.00	200.00	0.40	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2026	21.23	20.01	1.22	0.21	0.00	200.00	0.19	0.00	200.00	0.19	9.00	5.00	0.000	20.0	4.0	*
27.05.2026	20.83	20.21	0.62	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2026	20.73	20.19	0.54	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2026	19.82	19.56	0.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2026	18.88	18.87	0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2026	18.61	18.56	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	32.29	26.16	6.14	---	---	116.57	---	---	116.21	---	9.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	159.96	154.69	---	156.62	153.24	---	3.38	---	---	3.185	740.0	4.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	8448.71	8468.80	8201.96	8348.16	-146.20	188.561	10403.0	25.0
31.05.2026	8608.67	8623.49	8358.58	8501.40	-142.82	191.746	11143.0	29.0
Итого:	159.96	154.69	156.62	153.24	3.38	3.185	740.0	4.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации