

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Героев Хасана ул, д. 149Б (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00137631
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 427154

Обратка: ПРЭМ SN 427447

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры: КТС-Б SN 5024г

КТС-Б SN 5024х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	44.43	39.69	4.74	293.50	287.23	2.16	290.76	285.10	1.97	5.66	7.00	6.00	1.381	24.0	0.0	
02.05.2026	42.62	38.33	4.29	293.40	287.22	2.13	290.90	285.25	1.96	5.65	7.00	6.00	1.255	24.0	0.0	
03.05.2026	38.23	35.08	3.15	293.00	287.03	2.06	290.97	285.40	1.93	5.57	7.00	6.00	0.919	24.0	0.0	
04.05.2026	35.20	32.75	2.45	292.72	286.90	2.01	291.04	285.49	1.93	5.55	7.00	6.00	0.716	24.0	0.0	
05.05.2026	34.06	31.96	2.10	292.70	286.93	1.99	291.14	285.55	1.94	5.59	7.00	6.00	0.614	24.0	0.0	
06.05.2026	33.89	32.01	1.88	292.69	286.93	1.99	291.17	285.54	1.95	5.63	7.00	6.00	0.549	24.0	0.0	
07.05.2026	34.03	32.17	1.86	292.65	286.91	1.98	291.08	285.53	1.93	5.55	7.00	6.00	0.546	24.0	0.0	
08.05.2026	34.22	32.17	2.05	96.44	94.52	2.01	95.91	94.05	1.96	1.86	7.00	6.00	0.199	24.0	0.0	*
09.05.2026	25.05	18.14	6.91	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
10.05.2026	20.45	15.39	5.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
11.05.2026	18.71	15.19	3.52	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
12.05.2026	18.24	15.90	2.34	0.06	0.02	100.00	0.06	0.02	100.00	0.04	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
13.05.2026	17.44	15.60	1.84	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
14.05.2026	17.65	16.32	1.33	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2026	17.88	16.67	1.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2026	17.68	17.06	0.62	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2026	17.63	17.84	-0.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2026	17.67	18.38	-0.71	0.09	0.10	-10.53	0.09	0.10	-10.53	-0.01	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2026	19.53	18.78	0.75	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2026	20.18	19.43	0.75	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2026	20.09	19.16	0.93	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2026	20.17	19.29	0.88	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2026	20.78	20.01	0.77	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2026	21.28	20.48	0.80	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2026	21.52	20.67	0.85	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2026	21.68	20.84	0.84	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2026	21.74	21.00	0.74	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2026	21.74	20.86	0.88	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2026	21.10	20.00	1.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2026	20.62	19.50	1.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2026	20.55	19.55	1.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	24.39	22.59	1.80	---	---	3.41	---	---	3.39	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2147.25	2103.79	---	2133.12	2092.03	---	41.09	---	---	6.179	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	515662.69	506460.91	507346.89	500343.24	7003.65	4439.360	14729.0	4227.0
31.05.2026	517809.94	508564.70	509480.01	502435.27	7044.74	4445.539	15473.0	4227.0
Итого:	2147.25	2103.79	2133.12	2092.03	41.09	6.179	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Героев Хасана ул, д. 149Б (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00137631
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Поддача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 427154
Обратка: ПРЭМ SN 427447
Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Датчик температуры: КТС-Б SN 5024г
КТС-Б SN 5024х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	66.10	63.11	2.99	69.72	65.65	68.34	64.46	3.89	7.00	5.00	0.440	0.234	24.0	0.0	*
02.05.2026	65.57	62.66	2.91	69.16	64.90	67.81	63.73	4.08	7.00	5.00	0.448	0.247	24.0	0.0	*
03.05.2026	66.10	63.09	3.01	68.42	64.18	67.07	63.02	4.06	7.00	5.00	0.447	0.245	24.0	0.0	*
04.05.2026	67.59	64.56	3.03	65.57	61.77	64.22	60.60	3.62	7.00	5.00	0.422	0.226	24.0	0.0	*
05.05.2026	80.07	75.79	4.28	13.90	12.41	13.51	12.10	1.42	7.00	5.00	0.159	0.104	24.0	0.0	*
06.05.2026	61.59	59.71	1.88	22.21	19.39	21.83	19.07	2.76	7.00	5.00	0.193	0.145	24.0	0.0	*
07.05.2026	65.63	63.07	2.56	71.26	67.25	69.87	66.03	3.84	7.00	5.00	0.405	0.224	24.0	0.0	*
08.05.2026	66.04	63.25	2.79	71.18	67.08	69.77	65.86	3.92	7.00	5.00	0.431	0.237	24.0	0.0	*
09.05.2026	63.22	60.49	2.73	71.26	66.43	69.96	65.31	4.65	7.00	5.00	0.458	0.263	24.0	0.0	*
10.05.2026	62.72	59.82	2.90	70.38	65.74	69.12	64.65	4.47	7.00	5.00	0.456	0.253	24.0	0.0	*
11.05.2026	63.46	60.55	2.91	71.55	64.99	70.23	63.89	6.34	7.00	5.00	0.579	0.376	24.0	0.0	*
12.05.2026	62.64	59.85	2.79	70.21	64.73	68.95	63.67	5.29	7.00	5.00	0.488	0.294	24.0	0.0	*
13.05.2026	61.55	58.81	2.74	71.33	64.65	70.10	63.62	6.48	7.00	5.00	0.546	0.351	24.0	0.0	*
14.05.2026	63.26	60.39	2.87	68.89	64.74	67.63	63.65	3.98	7.00	5.00	0.419	0.225	24.0	0.0	*
15.05.2026	63.58	60.80	2.78	69.45	64.98	68.17	63.88	4.30	7.00	5.00	0.439	0.247	24.0	0.0	*
16.05.2026	65.15	62.17	2.98	67.87	64.61	66.57	63.47	3.10	7.00	5.00	0.386	0.187	24.0	0.0	*
17.05.2026	67.06	63.97	3.09	65.14	64.10	63.82	62.90	0.92	7.00	5.00	0.421	0.226	24.0	0.0	*
18.05.2026	66.54	63.51	3.03	65.31	62.19	64.01	61.04	2.96	7.00	5.00	0.384	0.188	24.0	0.0	*
19.05.2026	66.40	63.65	2.75	69.19	64.20	67.81	63.01	4.80	7.00	5.00	0.472	0.283	24.0	0.0	*
20.05.2026	65.90	63.04	2.86	67.71	63.99	66.38	62.83	3.56	7.00	5.00	0.405	0.213	24.0	0.0	*
21.05.2026	64.64	61.74	2.90	66.81	63.70	65.54	62.58	2.96	7.00	5.00	0.370	0.177	24.0	0.0	*
22.05.2026	64.77	61.85	2.92	67.24	63.12	65.96	62.01	3.95	7.00	5.00	0.422	0.228	24.0	0.0	*
23.05.2026	67.40	64.25	3.15	66.38	63.30	65.02	62.11	2.91	7.00	5.00	0.393	0.187	24.0	0.0	*
24.05.2026	68.08	64.93	3.15	67.09	63.41	65.69	62.19	3.51	7.00	5.00	0.431	0.223	24.0	0.0	*
25.05.2026	67.78	64.75	3.03	67.41	63.43	66.02	62.22	3.80	7.00	5.00	0.438	0.237	24.0	0.0	*
26.05.2026	66.30	63.49	2.81	66.29	62.66	64.97	61.51	3.47	7.00	5.00	0.397	0.208	24.0	0.0	*
27.05.2026	61.85	59.33	2.52	68.44	63.82	67.25	62.78	4.46	7.00	5.00	0.418	0.250	24.0	0.0	*
28.05.2026	60.17	57.80	2.37	67.22	63.32	66.10	62.35	3.76	7.00	5.00	0.365	0.202	24.0	0.0	*
29.05.2026	60.75	58.23	2.52	67.21	63.20	66.08	62.21	3.87	7.00	5.00	0.382	0.213	24.0	0.0	*
30.05.2026	62.70	59.85	2.85	66.74	63.21	65.54	62.17	3.37	7.00	5.00	0.378	0.191	24.0	0.0	*
31.05.2026	65.95	62.91	3.04	67.25	63.17	65.93	62.03	3.91	7.00	5.00	0.437	0.237	24.0	0.0	*
Средние:	65.18	62.30	2.88	---	---	---	---	---	7.00	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2017.78	1894.33	1979.29	1860.92	118.36	---	---	12.824	7.118	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mr	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.04.2026	4979.20	93387.01	609.02	89495.87	11113.15	1494.084	941.709	15947.0	3009.0
31.05.2026	6996.98	95281.35	2588.31	91356.79	11231.52	1506.908	948.827	16691.0	3009.0
Итого:	2017.78	1894.33	1979.29	1860.92	118.36	12.824	7.118	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации