

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Карпинского ул, д. 104 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 197
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Датчик температуры:
Обратка: КТСП-Н SN 49403г
Холодная вода: КТСП-Н SN 49403х

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.05.2026	44.35	39.40	4.95	112.28	112.72	0.00	111.27	111.94	0.00	-0.60	-0.67	6.12	6.12	0.550	24.0	0.0	
02.05.2026	42.66	38.10	4.56	110.33	110.63	0.00	109.41	109.91	0.00	-0.46	-0.50	6.12	6.12	0.498	24.0	0.0	
03.05.2026	38.27	34.77	3.50	105.49	105.48	0.00	104.80	104.93	0.00	-0.12	-0.12	6.12	6.12	0.366	24.0	0.0	
04.05.2026	35.27	32.42	2.85	102.72	102.58	0.00	102.16	102.13	0.00	0.03	0.03	6.12	6.12	0.290	24.0	0.0	
05.05.2026	52.56	44.89	7.67	61.55	62.07	0.00	60.75	61.49	0.00	-1.20	-0.74	6.12	6.12	0.468	24.0	0.0	
06.05.2026	34.15	32.18	1.97	98.05	98.01	0.00	97.56	97.59	0.00	-0.02	-0.02	6.12	6.12	0.193	24.0	0.0	*
07.05.2026	34.16	31.93	2.23	97.36	97.38	0.00	96.87	96.97	0.00	-0.10	-0.10	6.12	6.12	0.216	24.0	0.0	*
08.05.2026	34.28	31.98	2.30	39.70	39.71	0.00	39.50	39.55	0.00	-0.13	-0.05	6.12	6.12	0.090	24.0	0.0	*
09.05.2026	17.56	17.97	-0.41	0.04	0.01	0.00	0.04	0.01	0.00	134.63	0.03	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
10.05.2026	16.08	16.46	-0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
11.05.2026	15.47	15.66	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
12.05.2026	15.34	15.53	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
13.05.2026	15.59	15.68	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
14.05.2026	15.29	15.59	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2026	15.12	15.23	-0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2026	15.34	15.28	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2026	15.43	15.34	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2026	15.55	15.45	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2026	15.71	15.60	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2026	16.02	15.77	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2026	15.86	15.87	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2026	15.63	15.74	-0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2026	15.80	15.96	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2026	15.95	16.04	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2026	16.04	16.23	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2026	16.57	16.52	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	23.0	1.0	*
27.05.2026	16.71	16.59	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2026	16.70	17.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2026	16.38	17.41	-1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2026	16.01	17.00	-0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2026	15.81	16.43	-0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	21.99	21.16	0.83	---	---	---	---	---	---	23.61	---	6.12	6.12	---	---	---	
Итого:	---	---	---	727.52	728.58	0.00	722.39	724.52	0.00	---	-2.13	---	---	2.672	743.0	1.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.04.2026	141220.29	141095.42	0.27	135664.20	136030.13	0.00	-365.93	1082.794	0.000	0.000	43074.0	2966.0
31.05.2026	141947.81	141824.01	0.27	136386.59	136754.64	0.00	-368.05	1085.466	0.000	0.000	43817.0	2967.0
Итого:	727.52	728.58	0.00	722.39	724.52	0.00	-2.13	2.672	0.000	0.000	743.0	1.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации