Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сивкова ул, д. 16 (2.1 МКД УК "Профком")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000187
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу РС SN 33165	КТСП-Н SN 49416г
Обратка:	Питерфлоу РС SN 2331	КТСП-Н SN 49416х

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.05.2026	70.44	50.97	19.47	78.35	78.26	76.60	77.32	-0.94	-0.72	6.12	6.12	1.492	24.0	0.0	
02.05.2026	69.89	50.00	19.88	77.65	77.51	75.95	76.61	-0.87	-0.66	6.12	6.12	1.510	24.0	0.0	
03.05.2026	69.67	48.59	21.08	72.20	71.98	70.63	71.20	-0.80	-0.57	6.12	6.12	1.489	24.0	0.0	
04.05.2026	71.56	50.49	21.07	69.55	69.33	67.95	68.51	-0.82	-0.56	6.12	6.12	1.432	24.0	0.0	
05.05.2026	22.30	19.21	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
06.05.2026	18.64	16.98	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
07.05.2026	17.37	16.25	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
08.05.2026	14.21	16.89	-2.68	0.00	0.02	0.00	0.02	-124.97	-0.01	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
09.05.2026	65.45	54.68	10.77	31.41	32.38	30.79	31.93	-3.61	-1.13	6.12	6.12	0.329	24.0	0.0	*
10.05.2026	68.48	59.95	8.53	59.62	60.82	58.36	59.82	-2.47	-1.46	6.12	6.12	0.498	24.0	0.0	
11.05.2026	68.33	59.36	8.97	56.68	57.28	55.49	56.35	-1.55	-0.87	6.12	6.12	0.498	24.0	0.0	*
12.05.2026	18.08	17.74	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
13.05.2026	14.73	14.32	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
14.05.2026	67.50	58.52	8.98	41.92	42.85	41.06	42.17	-2.67	-1.11	6.12	6.12	0.369	24.0	0.0	*
15.05.2026	61.71	50.93	10.77	9.97	10.37	9.79	10.24	-4.43	-0.44	6.12	6.12	0.105	24.0	0.0	*
16.05.2026	66.94	58.97	7.96	36.36	37.60	35.62	37.00	-3.79	-1.38	6.12	6.12	0.284	24.0	0.0	
17.05.2026	67.29	57.78	9.51	36.93	37.89	36.17	37.30	-3.09	-1.14	6.12	6.12	0.344	24.0	0.0	
18.05.2026	66.67	58.20	8.47	37.53	38.27	36.77	37.68	-2.43	-0.90	6.12	6.12	0.311	24.0	0.0	
19.05.2026	67.20	59.21	7.99	39.27	39.79	38.47	39.15	-1.75	-0.68	6.12	6.12	0.307	24.0	0.0	
20.05.2026	68.70	60.75	7.95	44.28	44.49	43.33	43.73	-0.91	-0.39	6.12	6.12	0.344	24.0	0.0	
21.05.2026	67.27	58.14	9.14	35.54	35.69	34.81	35.13	-0.91	-0.32	6.12	6.12	0.318	24.0	0.0	
22.05.2026	66.56	56.35	10.20	29.81	30.12	29.21	29.68	-1.58	-0.47	6.12	6.12	0.298	24.0	0.0	
23.05.2026	67.00	56.86	10.14	32.63	32.91	31.97	32.42	-1.40	-0.45	6.12	6.12	0.324	24.0	0.0	
24.05.2026	67.62	57.45	10.17	33.63	33.83	32.94	33.31	-1.13	-0.37	6.12	6.12	0.335	24.0	0.0	
25.05.2026	67.34	58.35	8.99	33.11	33.31	32.43	32.79	-1.10	-0.36	6.12	6.12	0.292	24.0	0.0	
26.05.2026	66.83	57.60	9.22	33.26	33.40	32.59	32.89	-0.90	-0.30	6.12	6.12	0.300	24.0	0.0	
27.05.2026	68.21	58.14	10.07	33.77	33.88	33.06	33.35	-0.86	-0.29	6.12	6.12	0.333	24.0	0.0	
28.05.2026	67.90	58.66	9.25	37.72	37.77	36.93	37.17	-0.64	-0.24	6.12	6.12	0.342	24.0	0.0	
29.05.2026	68.99	60.92	8.07	43.48	43.38	42.55	42.64	-0.19	-0.08	6.12	6.12	0.344	24.0	0.0	
30.05.2026	67.83	59.22	8.61	39.04	39.01	38.22	38.38	-0.40	-0.15	6.12	6.12	0.329	24.0	0.0	
31.05.2026	68.31	58.60	9.71	40.44	40.36	39.59	39.72	-0.34	-0.13	6.12	6.12	0.385	24.0	0.0	
Средние:	58.03	49.04	9.00	---	---	---	---	-5.31	---	6.12	6.12	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1084.14	1092.51	1061.30	1076.49	---	-15.18	---	---	12.912	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.04.2026	140708.81	140477.51	136872.72	138504.32	-1631.60	3226.259	0.000	0.000	9739.0	842.0
31.05.2026	141792.94	141570.02	137934.02	139580.81	-1646.79	3239.171	0.000	0.000	10483.0	842.0
Итого:	1084.14	1092.51	1061.30	1076.49	-15.18	12.912	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____