Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сивкова ул, д. 23 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 -02 Заводской номер: 115457
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 303304	КТСП-Н SN 32100г
Обратка:	ПРЭМ SN 271460	КТСП-Н SN 32100х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	71.03	41.54	29.49	25.69	27.04	-5.14	25.10	26.81	-6.60	-1.71	0.00	0.00	0.739	24.0	0.0	
02.05.2026	70.41	41.29	29.12	25.00	26.14	-4.47	24.44	25.93	-5.91	-1.49	0.00	0.00	0.710	24.0	0.0	
03.05.2026	70.28	40.57	29.71	24.54	25.52	-3.90	23.99	25.31	-5.36	-1.32	0.00	0.00	0.711	24.0	0.0	
04.05.2026	72.38	41.14	31.24	21.14	21.87	-3.41	20.64	21.69	-4.96	-1.05	0.00	0.00	0.644	24.0	0.0	
05.05.2026	22.56	19.50	3.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
06.05.2026	18.03	17.39	0.64	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
07.05.2026	17.49	16.96	0.53	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
08.05.2026	17.08	15.59	1.49	0.36	0.34	5.65	0.36	0.34	5.65	0.02	0.00	0.00	0.001	24.0	0.0	*
09.05.2026	67.95	63.61	4.34	26.02	26.66	-2.42	25.47	26.16	-2.66	-0.69	0.00	0.00	0.117	24.0	0.0	*
10.05.2026	70.37	66.33	4.04	46.97	48.26	-2.70	45.92	47.29	-2.93	-1.37	0.00	0.00	0.186	24.0	0.0	
11.05.2026	70.00	65.97	4.03	46.58	47.79	-2.56	45.54	46.83	-2.79	-1.29	0.00	0.00	0.184	24.0	0.0	
12.05.2026	69.19	65.09	4.10	45.06	46.22	-2.54	44.08	45.32	-2.77	-1.24	0.00	0.00	0.181	24.0	0.0	
13.05.2026	68.29	62.18	6.11	36.58	37.52	-2.54	35.80	36.84	-2.88	-1.05	0.00	0.00	0.219	24.0	0.0	
14.05.2026	69.97	63.59	6.38	33.69	34.59	-2.64	32.94	33.94	-2.99	-1.00	0.00	0.00	0.210	24.0	0.0	
15.05.2026	58.98	56.16	2.82	10.44	10.72	-2.64	10.26	10.56	-2.84	-0.30	0.00	0.00	0.066	24.0	0.0	*
16.05.2026	69.48	62.44	7.04	27.88	28.60	-2.55	27.27	28.08	-2.93	-0.81	0.00	0.00	0.192	24.0	0.0	
17.05.2026	69.96	63.01	6.95	28.16	28.85	-2.43	27.53	28.32	-2.81	-0.79	0.00	0.00	0.192	24.0	0.0	
18.05.2026	68.57	59.99	8.58	19.62	20.11	-2.45	19.20	19.77	-2.92	-0.57	0.00	0.00	0.165	24.0	0.0	
19.05.2026	68.39	54.20	14.19	12.86	13.19	-2.51	12.59	13.00	-3.26	-0.42	0.00	0.00	0.179	24.0	0.0	
20.05.2026	69.46	54.86	14.60	13.15	13.47	-2.42	12.86	13.28	-3.21	-0.42	0.00	0.00	0.188	24.0	0.0	
21.05.2026	68.52	54.72	13.80	11.64	11.91	-2.25	11.39	11.74	-2.97	-0.34	0.00	0.00	0.157	24.0	0.0	
22.05.2026	68.31	53.34	14.97	10.97	11.21	-2.18	10.73	11.06	-2.97	-0.32	0.00	0.00	0.161	24.0	0.0	
23.05.2026	68.51	53.70	14.81	11.58	11.83	-2.12	11.33	11.66	-2.87	-0.33	0.00	0.00	0.168	24.0	0.0	
24.05.2026	68.92	53.81	15.11	10.72	10.95	-2.07	10.49	10.79	-2.84	-0.30	0.00	0.00	0.159	24.0	0.0	
25.05.2026	68.81	50.80	18.01	10.94	11.15	-1.95	10.70	11.01	-2.87	-0.31	0.00	0.00	0.193	24.0	0.0	
26.05.2026	67.71	54.63	13.08	11.19	11.43	-2.10	10.96	11.27	-2.82	-0.31	0.00	0.00	0.143	24.0	0.0	
27.05.2026	65.02	35.11	29.91	3.45	3.57	-3.42	3.38	3.55	-4.79	-0.17	0.00	0.00	0.101	24.0	0.0	
28.05.2026	61.50	30.06	31.44	2.38	2.49	-4.52	2.34	2.48	-5.82	-0.14	0.00	0.00	0.073	24.0	0.0	
29.05.2026	64.58	29.81	34.77	3.46	3.52	-1.92	3.39	3.51	-3.36	-0.12	0.00	0.00	0.118	24.0	0.0	
30.05.2026	65.14	36.64	28.50	4.33	4.47	-2.98	4.25	4.43	-4.31	-0.19	0.00	0.00	0.121	24.0	0.0	
31.05.2026	65.82	39.82	26.00	4.52	4.62	-2.10	4.43	4.58	-3.28	-0.15	0.00	0.00	0.115	24.0	0.0	
Средние:	61.70	47.22	14.48	---	---	-2.23	---	---	-2.94	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	528.91	544.01	---	517.39	535.54	---	-18.16	---	---	6.389	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	24054.87	10564.39	23316.10	10372.51	12943.59	501.981	10301.0	1640.0
31.05.2026	24583.77	11108.40	23833.49	10908.05	12925.44	508.371	11045.0	1640.0
Итого:	528.91	544.01	517.39	535.54	-18.16	6.389	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации