Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Солдатова ул, д. 43 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000295
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу РС SN 3591	КТСП-Н SN 13572х
Обратка:	Питерфлоу РС SN 4802	КТСП-Н SN 13572г

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.05.2026	46.07	39.81	6.25	431.05	436.81	426.84	433.68	-1.59	6.12	5.12	2.675	24.0	0.0	
02.05.2026	46.20	39.95	6.25	431.50	436.86	427.26	433.70	-1.50	6.12	5.12	2.675	24.0	0.0	
03.05.2026	46.94	40.57	6.37	431.07	436.84	426.70	433.57	-1.60	6.12	5.12	2.725	24.0	0.0	
04.05.2026	47.17	41.03	6.14	430.57	435.70	426.14	432.37	-1.45	6.12	5.12	2.622	24.0	0.0	
05.05.2026	45.10	39.99	5.11	419.48	418.14	415.32	414.98	0.08	6.12	5.12	2.130	24.0	0.0	*
06.05.2026	30.96	29.60	1.36	340.89	336.10	339.57	334.91	1.38	6.12	5.12	0.467	24.0	0.0	*
07.05.2026	35.04	32.40	2.64	319.14	308.32	317.37	306.90	3.35	6.12	5.12	0.843	24.0	0.0	*
08.05.2026	47.49	41.89	5.60	269.24	263.80	266.43	261.68	1.80	6.12	5.12	1.496	24.0	0.0	*
09.05.2026	22.53	22.05	0.48	0.07	0.05	0.07	0.05	29.68	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
10.05.2026	20.59	20.02	0.57	0.02	0.00	0.02	0.00	200.00	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
11.05.2026	20.13	19.55	0.58	0.02	0.00	0.02	0.00	200.00	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
12.05.2026	19.26	18.97	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
13.05.2026	17.64	17.57	0.08	0.02	0.00	0.02	0.00	178.95	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
14.05.2026	17.30	17.24	0.06	0.01	0.00	0.01	0.00	200.00	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2026	17.28	17.23	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2026	17.14	17.10	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2026	17.24	17.17	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2026	17.30	17.24	0.06	0.05	0.01	0.05	0.01	123.42	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2026	17.42	17.32	0.09	0.17	0.01	0.17	0.01	177.78	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2026	17.47	17.48	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2026	17.30	17.29	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2026	17.30	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2026	17.42	17.42	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2026	17.52	17.53	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2026	17.58	17.59	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2026	17.91	17.85	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2026	20.18	19.71	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2026	21.08	20.69	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2026	20.81	20.46	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2026	20.51	20.10	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2026	20.55	20.09	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	24.98	23.56	1.43	---	---	---	---	48.72	6.12	5.12	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3073.31	3072.63	3045.99	3051.89	---	---	---	15.635	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.04.2026	215769.90	218519.40	212935.44	216540.70	0.00	1845.697	0.000	0.000	18125.0	6.0
31.05.2026	218843.21	221592.03	215981.43	219592.59	0.00	1861.331	0.000	0.000	18869.0	6.0
Итого:	3073.31	3072.63	3045.99	3051.89	0.00	15.635	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Солдатова ул, д. 43 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000295
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	dM	P1	P2	P3	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	ч	т	кгс/см2	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.05.2026	53.51	50.26	3.24	55.88	41.40	0.00	55.14	40.92	0.00	29.61	14.22	6.12	5.12	3.00	0.824	24.0	0.0	5.00	
02.05.2026	54.96	51.60	3.36	55.50	41.53	0.00	54.72	41.02	0.00	28.63	13.70	6.12	5.12	3.00	0.823	24.0	0.0	5.00	
03.05.2026	56.52	52.98	3.54	57.20	41.35	0.00	56.36	40.82	0.00	31.99	15.54	6.12	5.12	3.00	0.946	24.0	0.0	5.00	
04.05.2026	59.09	55.31	3.78	56.94	41.54	0.00	56.02	40.95	0.00	31.08	15.07	6.12	5.12	3.00	0.971	24.0	0.0	5.00	
05.05.2026	60.20	56.43	3.76	55.94	41.62	0.00	55.00	41.01	0.00	29.15	13.99	6.12	5.12	3.00	0.928	24.0	0.0	5.00	
06.05.2026	47.44	46.47	0.97	58.20	40.57	0.00	57.58	40.15	0.00	35.65	17.42	6.12	5.12	3.00	0.780	24.0	0.0	5.00	*
07.05.2026	48.92	46.46	2.46	60.15	42.54	0.00	59.47	42.11	0.00	34.19	17.36	6.12	5.12	3.00	0.868	24.0	0.0	5.00	*
08.05.2026	61.14	57.61	3.53	58.81	45.83	0.00	57.80	45.13	0.00	24.62	12.67	6.12	5.12	3.00	0.872	24.0	0.0	5.00	
09.05.2026	59.42	55.99	3.43	59.14	45.85	0.00	58.18	45.19	0.00	25.14	13.00	6.12	5.12	3.00	0.863	24.0	0.0	5.00	
10.05.2026	59.18	55.53	3.65	60.60	45.83	0.00	59.62	45.17	0.00	27.58	14.45	6.12	5.12	3.00	0.949	24.0	0.0	5.00	
11.05.2026	58.20	54.71	3.49	65.38	45.43	0.00	64.36	44.80	0.00	35.84	19.56	6.12	5.12	3.00	1.198	24.0	0.0	5.00	
12.05.2026	57.68	54.91	2.78	41.00	30.47	0.00	40.37	30.05	0.00	29.32	10.32	6.12	5.12	3.00	0.628	24.0	0.0	5.00	*
13.05.2026	17.49	18.33	-0.84	2.04	0.01	0.00	2.04	0.00	0.00	199.02	2.04	6.12	5.12	3.00	0.026	24.0	0.0	5.00	*
14.05.2026	17.03	17.46	-0.43	1.76	0.00	0.00	1.76	0.00	0.00	199.26	1.76	6.12	5.12	3.00	0.021	24.0	0.0	5.00	*
15.05.2026	17.45	17.43	0.02	1.19	0.00	0.00	1.19	0.00	0.00	199.75	1.19	6.12	5.12	3.00	0.015	24.0	0.0	5.00	*
16.05.2026	16.60	17.30	-0.70	1.25	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	199.36	1.25	6.12	5.12	3.00	0.015	24.0	0.0	5.00	*
17.05.2026	17.14	17.37	-0.22	1.05	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	199.71	1.04	6.12	5.12	3.00	0.013	24.0	0.0	5.00	*
18.05.2026	17.00	17.23	-0.22	1.19	0.00	0.00	1.19	0.00	0.00	199.67	1.19	6.12	5.12	3.00	0.014	24.0	0.0	5.00	*
19.05.2026	17.22	17.40	-0.18	1.06	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	200.00	1.06	6.12	5.12	3.00	0.013	24.0	0.0	5.00	*
20.05.2026	16.85	17.27	-0.42	1.10	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	199.27	1.10	6.12	5.12	3.00	0.013	24.0	0.0	5.00	*
21.05.2026	17.45	17.39	0.05	0.96	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	199.90	0.96	6.12	5.12	3.00	0.012	24.0	0.0	5.00	*
22.05.2026	17.47	17.34	0.13	0.76	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	199.61	0.76	6.12	5.12	3.00	0.010	24.0	0.0	5.00	*
23.05.2026	17.12	17.50	-0.38	0.94	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00	199.68	0.94	6.12	5.12	3.00	0.012	24.0	0.0	5.00	*
24.05.2026	17.47	17.61	-0.13	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	199.75	0.80	6.12	5.12	3.00	0.010	24.0	0.0	5.00	*
25.05.2026	17.76	17.62	0.14	0.95	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00	198.94	0.94	6.12	5.12	3.00	0.012	24.0	0.0	5.00	*
26.05.2026	50.66	48.06	2.59	23.37	13.53	0.00	23.09	13.39	0.00	53.20	9.70	6.12	5.12	3.00	0.478	24.0	0.0	5.00	*
27.05.2026	60.22	56.39	3.83	58.78	43.42	0.00	57.80	42.78	0.00	29.87	15.02	6.12	5.12	3.00	0.994	24.0	0.0	5.00	
28.05.2026	56.07	53.03	3.04	45.86	32.08	0.00	45.20	31.66	0.00	35.22	13.53	6.12	5.12	3.00	0.788	24.0	0.0	5.00	
29.05.2026	55.10	51.17	3.92	49.52	32.85	0.00	48.83	32.45	0.00	40.31	16.38	6.12	5.12	3.00	0.949	24.0	0.0	5.00	*
30.05.2026	57.85	53.10	4.74	46.62	33.15	0.00	45.90	32.72	0.00	33.55	13.19	6.12	5.12	3.00	0.853	24.0	0.0	5.00	
31.05.2026	60.95	55.77	5.18	48.88	33.50	0.00	48.04	33.02	0.00	37.06	15.02	6.12	5.12	3.00	1.012	24.0	0.0	5.00	
Средние:	40.04	38.16	1.87	---	---	---	---	---	---	102.77	---	6.12	5.12	3.00	---	---	---	5.00	
Итого:	---	---	---	972.81	692.53	0.00	958.52	683.33	0.00	---	275.18	---	---	---	15.911	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.04.2026	41043.06	25148.63	0.00	40398.31	24791.50	0.00	15606.81	857.425	0.000	0.000	18131.0	0.0
31.05.2026	42015.87	25841.17	0.00	41356.83	25474.84	0.00	15881.99	873.336	0.000	0.000	18875.0	0.0
Итого:	972.81	692.53	0.00	958.52	683.33	0.00	275.18	15.911	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____