Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Танкистов ул, д. 60 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00169115
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 416539	КТС-Б SN 1218234г
Обратка:	ПРЭМ SN 431437	КТС-Б SN 1218234х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	69.55	35.76	33.79	26.96	26.43	1.99	26.44	26.20	0.91	0.24	7.00	7.00	0.892	24.0	0.0	
02.05.2026	69.08	35.99	33.09	27.34	26.81	1.96	26.77	26.59	0.67	0.18	7.00	7.00	0.885	24.0	0.0	
03.05.2026	68.98	35.47	33.51	26.71	26.18	2.00	26.13	26.01	0.46	0.12	7.00	7.00	0.872	24.0	0.0	
04.05.2026	70.99	35.24	35.75	26.26	25.71	2.12	25.64	25.54	0.39	0.10	7.00	7.00	0.914	24.0	0.0	
05.05.2026	95.91	51.18	44.73	35.87	34.71	3.29	34.48	34.30	0.52	0.18	7.00	7.00	1.543	24.0	0.0	
06.05.2026	75.47	44.80	30.67	35.82	35.08	2.09	34.91	34.71	0.57	0.20	7.00	7.00	1.069	24.0	0.0	
07.05.2026	69.60	36.54	33.06	23.87	24.17	-1.25	23.37	23.21	0.69	0.16	7.00	7.00	0.773	23.0	1.0	*
08.05.2026	69.75	49.07	20.68	27.17	26.79	1.41	26.56	26.48	0.30	0.08	7.00	7.00	0.551	24.0	0.0	
09.05.2026	68.30	59.05	9.25	28.20	27.94	0.93	27.62	27.49	0.47	0.13	7.00	7.00	0.255	24.0	0.0	
10.05.2026	68.62	56.63	11.99	25.99	25.70	1.12	25.49	25.32	0.67	0.17	7.00	7.00	0.310	24.0	0.0	
11.05.2026	68.30	55.84	12.46	25.85	25.55	1.17	25.37	25.18	0.75	0.19	7.00	7.00	0.316	24.0	0.0	
12.05.2026	67.52	55.77	11.75	24.80	24.53	1.09	24.32	24.16	0.66	0.16	7.00	7.00	0.287	24.0	0.0	
13.05.2026	66.30	54.79	11.51	21.98	21.77	0.96	21.50	21.47	0.14	0.03	7.00	7.00	0.250	24.0	0.0	
14.05.2026	67.65	56.48	11.17	21.86	21.67	0.87	21.38	21.34	0.19	0.04	7.00	7.00	0.241	24.0	0.0	
15.05.2026	67.36	56.07	11.29	20.12	19.94	0.90	19.72	19.62	0.51	0.10	7.00	7.00	0.222	24.0	0.0	
16.05.2026	67.08	55.41	11.67	18.18	18.02	0.88	17.78	17.78	0.00	0.00	7.00	7.00	0.208	24.0	0.0	
17.05.2026	67.28	53.93	13.35	18.31	18.12	1.04	17.91	17.89	0.11	0.02	7.00	7.00	0.241	24.0	0.0	
18.05.2026	66.52	51.01	15.51	18.12	17.91	1.17	17.76	17.69	0.39	0.07	7.00	7.00	0.276	24.0	0.0	
19.05.2026	66.94	53.58	13.36	18.08	17.89	1.06	17.71	17.66	0.28	0.05	7.00	7.00	0.237	24.0	0.0	
20.05.2026	68.00	55.17	12.83	19.79	19.56	1.17	19.40	19.28	0.62	0.12	7.00	7.00	0.247	24.0	0.0	
21.05.2026	66.30	49.69	16.61	16.56	16.34	1.34	16.24	16.16	0.49	0.08	7.00	7.00	0.271	24.0	0.0	
22.05.2026	65.73	50.17	15.56	14.87	14.69	1.22	14.63	14.48	1.03	0.15	7.00	7.00	0.229	24.0	0.0	
23.05.2026	66.00	51.57	14.43	15.75	15.55	1.28	15.51	15.32	1.23	0.19	7.00	7.00	0.223	24.0	0.0	
24.05.2026	66.97	54.11	12.86	16.09	15.90	1.19	15.83	15.66	1.08	0.17	7.00	7.00	0.203	24.0	0.0	
25.05.2026	66.72	53.78	12.94	15.40	15.22	1.18	15.16	15.01	0.99	0.15	7.00	7.00	0.199	24.0	0.0	*
26.05.2026	66.03	50.92	15.11	16.09	15.91	1.13	15.77	15.74	0.19	0.03	7.00	7.00	0.241	24.0	0.0	
27.05.2026	67.55	53.71	13.84	16.23	16.03	1.24	15.94	15.82	0.76	0.12	7.00	7.00	0.219	24.0	0.0	
28.05.2026	67.21	52.91	14.30	18.14	17.91	1.28	17.72	17.68	0.23	0.04	7.00	7.00	0.253	24.0	0.0	
29.05.2026	68.29	56.12	12.17	20.66	20.42	1.17	20.18	20.14	0.20	0.04	7.00	7.00	0.246	24.0	0.0	
30.05.2026	67.18	55.17	12.01	19.09	18.88	1.11	18.66	18.60	0.32	0.06	7.00	7.00	0.225	24.0	0.0	
31.05.2026	67.64	57.89	9.75	19.61	19.42	0.97	19.18	19.14	0.21	0.04	7.00	7.00	0.185	24.0	0.0	
Средние:	68.87	50.77	18.10	---	---	1.26	---	---	0.52	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	679.77	670.75	---	665.08	661.67	---	3.41	---	---	13.083	743.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	61436.53	10225.96	59487.16	10139.16	49348.00	2945.445	10828.0	3610.0
31.05.2026	62116.30	10896.71	60152.24	10800.83	49351.41	2958.528	11571.0	3611.0
Итого:	679.77	670.75	665.08	661.67	3.41	13.083	743.0	1.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации