Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Танкистов ул, д. 62 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 130477
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 275789	КТСП-Н SN 9239г
Обратка:	ПРЭМ SN 277244	КТСП-Н SN 9239х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	70.71	44.31	26.40	30.39	29.69	2.36	29.71	29.40	1.03	0.30	0.00	0.00	0.783	24.0	0.0	
02.05.2026	70.20	44.42	25.78	30.82	30.11	2.33	30.13	29.82	1.03	0.31	0.00	0.00	0.776	24.0	0.0	
03.05.2026	70.11	44.37	25.74	30.07	29.38	2.32	29.40	29.10	1.03	0.30	0.00	0.00	0.756	24.0	0.0	
04.05.2026	72.52	45.36	27.16	29.48	28.79	2.39	28.79	28.50	0.98	0.28	0.00	0.00	0.781	24.0	0.0	
05.05.2026	98.63	63.00	35.63	40.35	38.95	3.52	38.70	38.23	1.22	0.47	0.00	0.00	1.381	24.0	0.0	
06.05.2026	76.29	55.15	21.14	40.42	39.56	2.17	39.37	38.98	0.99	0.39	0.00	0.00	0.831	24.0	0.0	
07.05.2026	70.71	46.35	24.36	27.89	27.41	1.73	27.25	27.12	0.49	0.13	0.00	0.00	0.663	24.0	0.0	
08.05.2026	70.98	47.33	23.65	30.30	29.81	1.62	29.61	29.49	0.41	0.12	0.00	0.00	0.700	24.0	0.0	
09.05.2026	69.72	46.54	23.18	31.42	30.91	1.66	30.73	30.58	0.48	0.15	0.00	0.00	0.711	24.0	0.0	
10.05.2026	70.23	44.91	25.32	28.91	28.37	1.89	28.26	28.09	0.59	0.17	0.00	0.00	0.714	24.0	0.0	
11.05.2026	69.80	44.71	25.09	28.78	28.21	2.01	28.15	27.94	0.74	0.21	0.00	0.00	0.705	24.0	0.0	
12.05.2026	68.98	44.06	24.92	27.64	27.08	2.05	27.04	26.82	0.81	0.22	0.00	0.00	0.673	24.0	0.0	
13.05.2026	68.45	43.03	25.42	12.63	12.39	1.88	12.36	12.28	0.61	0.08	0.00	0.00	0.314	24.0	0.0	*
14.05.2026	16.06	15.46	0.60	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2026	15.69	15.15	0.54	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2026	15.68	15.12	0.56	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2026	15.74	15.18	0.56	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2026	15.81	15.24	0.57	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2026	15.91	15.36	0.55	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2026	16.20	15.60	0.60	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2026	15.76	15.32	0.44	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2026	15.64	15.19	0.45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2026	15.91	15.42	0.49	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2026	16.12	15.63	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2026	16.14	15.69	0.45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2026	16.20	15.74	0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2026	16.37	15.87	0.50	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2026	16.40	15.94	0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2026	15.93	15.56	0.37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2026	15.54	15.15	0.39	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2026	15.51	15.13	0.38	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	39.80	28.75	11.05	---	---	0.90	---	---	0.34	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	389.10	380.64	---	379.49	376.37	---	3.12	---	---	9.790	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	9691.00	9386.70	9400.34	9291.44	108.91	341.628	11796.0	118.0
31.05.2026	10080.10	9767.34	9779.83	9667.80	112.02	351.417	12540.0	118.0
Итого:	389.10	380.64	379.48	376.37	3.12	9.789	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации