

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Мира ул, д. 6А (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1002446
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Счетчик воды:
ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-420 SN 110180

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1922269
ВЗЛЕТ ТПС SN 1922277

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.05.2026	38.38	35.30	3.08	484.02	477.15	1.43	1.53	1.53	1.53	24.00	0.00	
02.05.2026	38.64	35.50	3.14	484.05	477.19	1.43	1.56	1.56	1.56	24.00	0.00	
03.05.2026	38.76	35.67	3.09	484.04	477.17	1.43	1.53	1.53	1.53	24.00	0.00	
04.05.2026	39.20	36.20	3.00	484.11	477.17	1.44	1.49	1.49	1.49	24.00	0.00	
05.05.2026	42.65	39.10	3.55	483.73	477.14	1.37	1.75	1.75	1.75	24.00	0.00	
06.05.2026	38.96	36.76	2.20	484.18	477.03	1.49	1.10	1.10	1.10	24.00	0.00	
07.05.2026	34.63	33.27	1.36	485.02	477.14	1.64	0.70	0.70	0.70	24.00	0.00	
08.05.2026	31.42	30.34	1.08	195.33	192.05	1.69	0.23	0.23	0.23	24.00	0.00	
09.05.2026	19.15	18.45	0.70	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
10.05.2026	16.19	15.62	0.57	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
11.05.2026	15.89	15.45	0.44	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
12.05.2026	16.31	15.94	0.37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
13.05.2026	16.25	15.87	0.38	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
14.05.2026	17.20	16.81	0.39	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
15.05.2026	18.18	17.70	0.48	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
16.05.2026	18.91	18.38	0.53	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
17.05.2026	19.24	18.61	0.63	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
18.05.2026	19.65	19.04	0.61	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
19.05.2026	20.10	19.52	0.58	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
20.05.2026	20.26	19.84	0.42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
21.05.2026	19.73	19.27	0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
22.05.2026	19.89	19.36	0.53	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
23.05.2026	20.40	19.89	0.51	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
24.05.2026	20.78	20.33	0.45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
25.05.2026	21.10	20.56	0.54	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
26.05.2026	21.31	20.78	0.53	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
27.05.2026	21.55	21.05	0.50	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
28.05.2026	21.40	21.00	0.40	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
29.05.2026	20.67	20.13	0.54	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
30.05.2026	19.77	19.23	0.54	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
31.05.2026	19.68	19.21	0.47	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
Средние:	24.07	23.04	1.03	---	---	-6.07	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3584.47	3532.03	---	9.90	9.90	9.90	744.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.04.2026	607265.16	660411.99	12169.49	12169.49	12169.49	131338.22	3149.01
31.05.2026	610849.62	663944.02	12179.38	12179.38	12179.38	132082.22	3149.01
Итого:	3584.47	3532.03	9.90	9.90	9.90	744.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации