

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Одоевского ул, д. 38 (НУ ООО "ПРОФКОМ"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123852
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 356165

Обратка: ПРЭМ SN 360749

Поддача, горячая вода: Датчик температуры: КТСП-Н SN 46289г

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1) Датчик температуры: КТСП-Н SN 46289х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	70.13	47.42	22.71	13.97	13.93	0.00	13.73	13.69	0.04	6.00	2.80	0.312	24.0	0.0	
02.05.2026	69.64	47.34	22.30	14.07	14.05	0.00	13.83	13.81	0.02	6.00	2.80	0.309	24.0	0.0	
03.05.2026	69.48	47.41	22.07	13.90	13.87	0.00	13.66	13.63	0.03	6.00	2.80	0.302	24.0	0.0	
04.05.2026	70.71	48.50	22.21	13.97	13.97	0.00	13.70	13.77	-0.07	6.00	2.80	0.303	24.0	0.0	
05.05.2026	96.58	66.71	29.87	18.82	18.66	0.00	18.07	18.25	-0.18	6.00	2.80	0.541	24.0	0.0	
06.05.2026	75.48	57.70	17.78	18.91	18.97	0.00	18.44	18.66	-0.22	6.00	2.80	0.330	24.0	0.0	
07.05.2026	69.38	49.62	19.76	13.27	13.31	0.00	13.03	13.08	-0.05	6.00	2.80	0.258	24.0	0.0	
08.05.2026	70.27	50.79	19.48	14.39	14.42	0.00	14.08	14.20	-0.12	6.00	2.80	0.276	24.0	0.0	
09.05.2026	69.05	50.03	19.02	14.88	14.92	0.00	14.60	14.68	-0.08	6.00	2.80	0.280	24.0	0.0	
10.05.2026	69.47	48.42	21.05	13.89	13.88	0.00	13.65	13.64	0.01	6.00	2.80	0.288	24.0	0.0	
11.05.2026	69.17	48.17	21.00	13.80	13.81	0.00	13.56	13.57	-0.01	6.00	2.80	0.287	24.0	0.0	
12.05.2026	68.79	47.85	20.94	13.31	13.32	0.00	13.07	13.09	-0.02	6.00	2.80	0.274	24.0	0.0	
13.05.2026	67.87	46.39	21.48	12.09	12.11	0.00	11.85	11.97	-0.12	6.00	2.80	0.255	24.0	0.0	
14.05.2026	67.76	46.15	21.61	1.00	1.00	0.00	0.98	0.99	-0.01	6.00	2.80	0.022	24.0	0.0	*
15.05.2026	23.31	23.13	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2026	23.55	23.36	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2026	23.53	23.33	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2026	23.63	23.37	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2026	23.94	23.69	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2026	23.63	23.41	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2026	22.78	22.64	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2026	22.80	22.67	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2026	23.32	23.17	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2026	23.48	23.57	-0.09	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	-0.01	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2026	23.37	23.23	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2026	23.37	23.20	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2026	23.36	23.17	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2026	23.14	23.03	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2026	21.35	21.23	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2026	20.21	20.16	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2026	20.09	20.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	44.92	35.13	9.80	---	---	---	---	---	---	6.00	2.80	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	190.27	190.23	0.00	186.25	187.04	-0.79	---	---	4.037	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	4647.68	4570.39	0.00	4519.93	4502.20	17.73	130.951	10970.0	320.0
31.05.2026	4837.95	4760.62	0.00	4706.18	4689.24	16.94	134.988	11714.0	320.0
Итого:	190.27	190.23	0.00	186.25	187.04	-0.79	4.037	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации