

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Танкистов ул, д. 36 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 115464
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 411294

Обратка: ПРЭМ SN 334494

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры: КТСП-Н SN 32101г

КТСП-Н SN 32101х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	69.58	43.30	26.28	34.73	34.01	2.09	33.96	33.70	0.78	0.26	0.00	0.00	0.892	24.0	0.0	
02.05.2026	69.03	42.46	26.57	34.39	33.68	2.09	33.65	33.39	0.78	0.26	0.00	0.00	0.893	24.0	0.0	
03.05.2026	68.79	41.32	27.47	31.96	31.29	2.14	31.27	31.03	0.80	0.25	0.00	0.00	0.858	24.0	0.0	
04.05.2026	70.91	41.86	29.05	30.60	29.91	2.27	29.90	29.66	0.81	0.24	0.00	0.00	0.867	24.0	0.0	
05.05.2026	22.87	20.97	1.90	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
06.05.2026	14.51	13.19	1.32	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
07.05.2026	15.78	14.20	1.58	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
08.05.2026	14.82	13.57	1.25	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
09.05.2026	64.69	54.42	10.27	13.33	13.10	1.76	13.07	12.91	1.22	0.16	0.00	0.00	0.134	24.0	0.0	*
10.05.2026	67.45	58.01	9.44	25.11	24.68	1.72	24.59	24.29	1.22	0.30	0.00	0.00	0.232	24.0	0.0	
11.05.2026	67.25	58.25	9.00	24.94	24.55	1.54	24.42	24.16	1.05	0.26	0.00	0.00	0.220	24.0	0.0	
12.05.2026	66.13	55.98	10.15	24.34	23.98	1.50	23.86	23.63	0.97	0.23	0.00	0.00	0.242	24.0	0.0	
13.05.2026	63.57	52.88	10.69	16.06	15.83	1.41	15.75	15.62	0.87	0.14	0.00	0.00	0.168	24.0	0.0	*
14.05.2026	66.29	54.40	11.89	18.00	17.71	1.64	17.64	17.46	1.00	0.18	0.00	0.00	0.210	24.0	0.0	
15.05.2026	57.65	39.23	18.42	4.48	4.11	8.50	4.40	4.08	7.71	0.33	0.00	0.00	0.088	24.0	0.0	*
16.05.2026	65.53	53.79	11.74	14.87	14.64	1.55	14.58	14.44	0.93	0.14	0.00	0.00	0.171	24.0	0.0	
17.05.2026	65.94	56.01	9.93	14.98	14.77	1.41	14.68	14.55	0.90	0.13	0.00	0.00	0.146	24.0	0.0	
18.05.2026	65.34	54.49	10.85	15.13	14.93	1.29	14.83	14.72	0.73	0.11	0.00	0.00	0.161	24.0	0.0	
19.05.2026	65.94	54.31	11.63	15.73	15.53	1.26	15.42	15.32	0.65	0.10	0.00	0.00	0.179	24.0	0.0	
20.05.2026	67.49	57.78	9.71	17.62	17.43	1.10	17.26	17.15	0.60	0.10	0.00	0.00	0.168	24.0	0.0	
21.05.2026	65.82	52.81	13.01	14.13	13.96	1.21	13.85	13.78	0.54	0.07	0.00	0.00	0.180	24.0	0.0	
22.05.2026	64.91	51.99	12.92	11.92	11.78	1.24	11.69	11.62	0.59	0.07	0.00	0.00	0.151	24.0	0.0	
23.05.2026	65.51	54.80	10.71	13.02	12.87	1.17	12.77	12.69	0.61	0.08	0.00	0.00	0.137	24.0	0.0	
24.05.2026	66.17	55.37	10.80	13.40	13.25	1.15	13.13	13.06	0.57	0.07	0.00	0.00	0.142	24.0	0.0	
25.05.2026	65.87	51.65	14.22	13.24	13.08	1.25	12.98	12.91	0.49	0.06	0.00	0.00	0.184	24.0	0.0	
26.05.2026	65.39	53.20	12.19	13.30	13.16	1.09	13.04	12.98	0.48	0.06	0.00	0.00	0.159	24.0	0.0	
27.05.2026	66.78	51.60	15.18	13.52	13.35	1.26	13.24	13.18	0.48	0.06	0.00	0.00	0.201	24.0	0.0	
28.05.2026	66.55	52.25	14.30	15.07	14.89	1.19	14.77	14.70	0.45	0.07	0.00	0.00	0.211	24.0	0.0	
29.05.2026	67.72	56.96	10.76	17.30	17.11	1.08	16.94	16.85	0.52	0.09	0.00	0.00	0.182	24.0	0.0	
30.05.2026	66.45	55.73	10.72	15.58	15.41	1.07	15.26	15.19	0.49	0.07	0.00	0.00	0.163	24.0	0.0	
31.05.2026	66.98	55.79	11.19	16.14	15.96	1.11	15.81	15.73	0.50	0.08	0.00	0.00	0.177	24.0	0.0	
Средние:	59.93	47.50	12.42	---	---	-4.96	---	---	-5.59	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	492.88	484.97	---	482.73	478.77	---	3.97	---	---	7.515	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	3314.58	3201.57	3211.05	3174.88	36.17	136.895	2915.0	0.0
31.05.2026	3807.46	3686.54	3693.79	3653.65	40.14	144.411	3659.0	0.0
Итого:	492.88	484.97	482.73	478.77	3.97	7.515	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации