Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Танкистов ул, д. 48 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1113184
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 1135568
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1185137
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.05.2026	71.07	64.78	6.29	166.27	171.02	-2.82	1.06	1.06	1.06	24.00	0.00		
02.05.2026	70.51	63.98	6.53	164.00	169.02	-3.02	1.08	1.08	1.08	24.00	0.00		
03.05.2026	70.38	63.57	6.81	152.28	157.02	-3.07	1.05	1.05	1.05	24.00	0.00		
04.05.2026	73.01	65.81	7.20	151.20	155.91	-3.06	1.10	1.10	1.10	24.00	0.00		
05.05.2026	94.95	84.26	10.69	62.81	62.42	0.62	0.66	0.66	0.66	16.77	7.23	*	1,8,9
06.05.2026	26.56	20.18	6.38	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
07.05.2026	23.23	17.79	5.44	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
08.05.2026	21.87	17.89	3.98	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
09.05.2026	19.14	16.95	2.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
10.05.2026	16.44	14.47	1.97	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
11.05.2026	17.27	15.23	2.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
12.05.2026	18.29	16.70	1.59	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
13.05.2026	66.56	63.51	3.05	39.96	40.05	-0.24	0.13	0.13	0.13	24.00	0.00		
14.05.2026	69.00	66.66	2.34	86.68	87.00	-0.37	0.21	0.21	0.21	24.00	0.00		
15.05.2026	66.18	62.61	3.57	19.76	19.82	-0.34	0.07	0.07	0.07	23.92	0.08	*	0,2
16.05.2026	68.55	65.94	2.61	71.00	71.31	-0.43	0.19	0.19	0.19	24.00	0.00		
17.05.2026	68.97	66.31	2.66	71.20	71.86	-0.93	0.19	0.19	0.19	24.00	0.00		
18.05.2026	68.15	65.81	2.34	71.92	72.83	-1.26	0.17	0.17	0.17	24.00	0.00		
19.05.2026	68.84	66.28	2.56	74.51	75.63	-1.48	0.20	0.20	0.20	24.00	0.00		
20.05.2026	69.83	67.74	2.09	83.43	84.75	-1.58	0.18	0.18	0.18	24.00	0.00		
21.05.2026	68.90	66.33	2.57	66.73	67.88	-1.70	0.18	0.18	0.18	24.00	0.00		
22.05.2026	68.57	65.70	2.87	56.46	57.45	-1.75	0.17	0.17	0.17	24.00	0.00		
23.05.2026	68.79	65.80	2.99	61.45	62.59	-1.83	0.19	0.19	0.19	24.00	0.00		
24.05.2026	69.38	66.61	2.77	63.24	64.47	-1.93	0.18	0.18	0.18	24.00	0.00		
25.05.2026	69.20	66.68	2.52	63.20	64.49	-2.02	0.16	0.16	0.16	24.00	0.00		
26.05.2026	68.47	65.78	2.69	62.95	64.28	-2.09	0.17	0.17	0.17	24.00	0.00		
27.05.2026	70.15	67.56	2.59	63.73	65.15	-2.22	0.17	0.17	0.17	24.00	0.00		
28.05.2026	69.40	67.01	2.39	71.00	72.61	-2.24	0.18	0.18	0.18	24.00	0.00		
29.05.2026	70.28	68.22	2.06	82.14	84.06	-2.31	0.18	0.18	0.18	24.00	0.00		
30.05.2026	69.29	66.96	2.33	73.94	75.70	-2.35	0.18	0.18	0.18	24.00	0.00		
31.05.2026	69.68	67.37	2.31	77.62	79.47	-2.36	0.19	0.19	0.19	24.00	0.00		
Средние:	59.06	55.50	3.56	---	---	-1.32	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	1957.46	1996.80	---	8.23	8.23	8.23	736.69	7.31		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.04.2026	193824.78	191812.73	190780.34	190780.34	152254.99	603387.70	1759.63
31.05.2026	195782.24	193809.53	190788.57	190788.57	152263.22	604124.39	1766.94
Итого:	1957.45	1996.80	8.23	8.23	8.23	736.69	7.31

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации