

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Тимирязева ул, д. 59 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВА015
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:

Обратка:

Поддача, горячая вода:

Обратка, горячая вода:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ИТП

Счетчик воды:

ПРИМ SN 504426

ПРИМ SN 502702

Датчик давления:

Коммуналец СДВ-И SN 100563

Датчик температуры:

КТПТР-05 SN 8397

КТПТР-05 SN 8397А

Дата	T1 °C	T2 °C	T3 °C	T4 °C	dt °C	Qo1 м3/ч	Qo2 м3/ч	Gm1 т	Gm2 т	P1 МПа	Qt1 Гкал	Qt2 Гкал	dQt Гкал	tm1 ч	ts1 ч
01.05.2026	65.60	47.39	65.28	39.31	18.21	3.14	3.11	73.88	73.85	0.41	1.335	1.918	-0.584	24.0	24.0
02.05.2026	65.69	46.95	65.36	39.17	18.73	2.99	2.96	70.35	70.32	0.42	1.305	1.845	-0.540	24.0	24.0
03.05.2026	65.83	46.92	65.50	38.74	18.91	2.91	2.88	68.44	68.42	0.43	1.277	1.841	-0.564	24.0	24.0
04.05.2026	65.58	49.01	58.74	36.82	16.57	2.62	2.60	61.67	61.67	0.44	1.042	1.432	-0.390	24.0	24.0
05.05.2026	64.72	51.82	47.76	34.42	12.90	2.32	2.31	54.57	54.67	0.43	0.754	0.898	-0.143	24.0	24.0
06.05.2026	64.51	53.13	42.73	32.86	11.38	2.02	2.01	47.56	47.71	0.42	0.565	0.567	-0.003	24.0	24.0
07.05.2026	64.37	56.25	30.04	30.84	8.12	1.82	1.82	42.82	42.96	0.44	0.359	0.002	0.357	24.0	24.0
08.05.2026	64.70	54.99	34.54	31.15	9.71	1.86	1.86	43.78	43.95	0.44	0.470	0.284	0.186	24.0	24.0
09.05.2026	64.15	56.24	39.69	58.08	7.91	1.62	1.62	38.25	38.42	0.46	0.307	0.098	0.209	24.0	24.0
10.05.2026	63.82	57.34	51.60	59.78	6.48	1.76	1.76	41.57	41.64	0.45	0.270	0.040	0.230	24.0	24.0
11.05.2026	64.44	58.38	63.92	63.04	6.07	1.76	1.76	41.51	41.59	0.45	0.256	0.037	0.218	24.0	24.0
12.05.2026	64.62	56.82	64.10	63.16	7.80	1.80	1.80	42.45	42.55	0.44	0.332	0.040	0.292	24.0	24.0
13.05.2026	64.92	57.78	64.43	63.64	7.14	1.76	1.76	41.49	41.64	0.45	0.293	0.033	0.260	24.0	24.0
14.05.2026	64.84	58.42	64.42	63.81	6.42	1.95	1.94	45.94	45.94	0.48	0.305	0.028	0.276	24.0	24.0
15.05.2026	64.85	58.85	58.10	62.87	6.00	1.79	1.79	42.26	42.19	0.48	0.258	0.018	0.240	24.0	24.0
16.05.2026	64.16	57.52	39.35	59.95	6.64	1.72	1.72	40.59	40.56	0.47	0.269	0.001	0.267	24.0	24.0
17.05.2026	64.30	57.09	36.41	59.55	7.21	1.41	1.41	33.21	33.22	0.47	0.243	0.000	0.243	24.0	24.0
18.05.2026	64.85	55.68	36.48	59.12	9.17	1.18	1.18	27.87	27.88	0.48	0.268	0.000	0.268	24.0	24.0
19.05.2026	64.63	56.37	36.75	59.46	8.26	1.31	1.30	30.75	30.70	0.49	0.258	0.000	0.258	24.0	24.0
20.05.2026	64.54	56.33	36.77	59.26	8.21	1.29	1.29	30.47	30.43	0.48	0.261	0.000	0.261	24.0	24.0
21.05.2026	63.24	54.30	36.14	57.52	8.93	1.08	1.08	25.41	25.46	0.49	0.215	0.000	0.215	24.0	24.0
22.05.2026	61.11	51.92	34.85	55.38	9.19	1.10	1.10	25.99	26.01	0.50	0.231	0.000	0.231	24.0	24.0
23.05.2026	63.33	56.59	36.03	58.94	6.74	1.56	1.56	36.88	36.80	0.49	0.243	0.000	0.243	24.0	24.0
24.05.2026	64.76	56.62	36.75	59.22	8.14	1.15	1.14	26.98	26.94	0.52	0.218	0.000	0.218	24.0	24.0
25.05.2026	65.17	54.67	36.70	58.65	10.50	0.97	0.95	22.72	22.58	0.52	0.256	0.000	0.256	24.0	24.0
26.05.2026	64.81	55.97	36.86	58.98	8.84	1.10	1.08	25.78	25.62	0.52	0.246	0.000	0.246	24.0	24.0
27.05.2026	65.01	55.45	36.89	58.93	9.57	1.08	1.06	25.36	25.17	0.51	0.254	0.000	0.254	24.0	24.0
28.05.2026	63.04	55.49	36.73	58.12	7.55	1.27	1.26	30.01	29.81	0.44	0.232	0.000	0.232	24.0	24.0
29.05.2026	58.74	49.64	34.73	53.26	9.11	1.07	1.06	25.30	25.23	0.42	0.218	0.000	0.218	24.0	24.0
30.05.2026	64.00	56.28	36.26	58.96	7.72	1.33	1.32	31.33	31.18	0.44	0.239	0.000	0.239	24.0	24.0
31.05.2026	64.52	57.06	36.61	59.65	7.46	1.42	1.41	33.46	33.27	0.44	0.254	0.000	0.254	24.0	24.0
Средние:	64.29	54.75	45.18	53.31	9.54	1.68	1.67	---	---	0.46	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	---	1228.66	1228.39	---	13.033	9.085	3.948	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1 т	Gm_itog2 т	Qt_itog1 Гкал	Qt_itog2 Гкал	dQt_itog Гкал	tm1_itog ч	ts1_itog ч
30.04.2026	166232.36	190823.09	5479.326	4394.602	1084.724	77579.3	80884.9
31.05.2026	167461.02	192051.47	5492.359	4403.687	1088.673	78323.3	81628.9
Итого:	1228.66	1228.38	13.033	9.084	3.948	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации