

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Формовщиков ул, д. 34 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00130429
Точка измерения: ТВ1 (Расчет по подающему трубопроводу); Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 281936

Обратка: ПРЭМ SN 269479

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры: КТСП-Н SN 16065

КТСП-Н SN 16065

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	66.88	53.54	13.34	34.21	0.29	196.64	33.51	0.29	196.57	33.22	0.00	0.00	0.447	24.0	0.0	*
02.05.2026	66.32	53.13	13.19	33.79	0.22	197.46	33.11	0.22	197.41	32.89	0.00	0.00	0.443	24.0	0.0	*
03.05.2026	66.02	52.93	13.09	31.33	0.19	197.63	30.70	0.19	197.58	30.51	0.00	0.00	0.418	24.0	0.0	*
04.05.2026	68.56	54.95	13.61	30.78	0.34	195.69	30.12	0.33	195.63	29.79	0.00	0.00	0.443	24.0	0.0	*
05.05.2026	87.09	60.06	27.03	11.07	7.90	33.42	10.71	7.76	31.87	2.94	0.00	0.00	0.238	24.0	0.0	*
06.05.2026	24.95	22.54	2.41	0.00	0.53	-200.00	0.00	0.53	-200.00	-0.53	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
07.05.2026	22.83	22.69	0.14	0.00	1.27	-200.00	0.00	1.26	-200.00	-1.26	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
08.05.2026	20.83	20.50	0.33	0.00	0.53	-200.00	0.00	0.53	-200.00	-0.53	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
09.05.2026	18.31	19.73	-1.42	0.00	0.51	-200.00	0.00	0.51	-200.00	-0.51	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
10.05.2026	13.70	13.28	0.42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
11.05.2026	13.16	13.97	-0.81	0.00	0.01	-200.00	0.00	0.01	-200.00	-0.01	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
12.05.2026	14.23	14.27	-0.04	0.00	0.31	-200.00	0.00	0.31	-200.00	-0.31	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
13.05.2026	14.55	14.43	0.12	0.00	0.85	-200.00	0.00	0.85	-200.00	-0.85	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
14.05.2026	16.21	15.26	0.95	0.00	0.52	-200.00	0.00	0.52	-200.00	-0.52	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2026	18.07	16.48	1.59	0.00	0.01	-200.00	0.00	0.01	-200.00	-0.01	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2026	18.38	18.40	-0.02	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2026	20.07	19.05	1.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2026	20.75	19.60	1.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2026	21.00	19.89	1.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2026	21.06	19.84	1.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2026	19.94	18.96	0.98	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2026	19.75	18.88	0.87	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2026	20.45	19.51	0.94	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2026	20.76	19.73	1.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2026	20.73	19.73	1.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2026	20.74	19.66	1.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2026	20.92	19.79	1.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2026	20.73	19.68	1.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2026	19.39	18.65	0.74	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2026	18.47	17.86	0.61	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2026	18.28	17.68	0.60	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	27.52	24.34	3.18	---	---	-25.13	---	---	-25.19	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	141.17	13.45	---	138.14	13.32	---	124.83	---	---	1.989	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	20956.83	9247.49	20435.98	9115.95	11320.02	392.921	28848.0	0.0
31.05.2026	21098.00	9260.95	20574.12	9129.27	11444.85	394.910	29592.0	0.0
Итого:	141.17	13.45	138.14	13.32	124.83	1.989	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации