

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Космонавтов ш, д. 121 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 104502
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:
ПРЭМ SN 306775
ПРЭМ SN 307822

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 12083г
КТСП-Н SN 12083х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	68.77	41.03	27.74	94.10	90.06	4.39	92.08	89.31	3.05	2.77	0.00	0.00	2.550	24.0	0.0	
02.05.2026	68.24	40.83	27.41	94.26	90.25	4.35	92.27	89.50	3.05	2.77	0.00	0.00	2.526	24.0	0.0	
03.05.2026	68.07	40.08	27.99	91.92	87.99	4.37	90.00	87.30	3.05	2.70	0.00	0.00	2.516	24.0	0.0	
04.05.2026	69.16	40.90	28.26	91.03	87.15	4.36	89.04	86.45	2.95	2.59	0.00	0.00	2.514	24.0	0.0	
05.05.2026	80.45	47.03	33.42	5.64	5.38	4.72	5.48	5.33	2.78	0.15	0.00	0.00	0.183	24.0	0.0	*
06.05.2026	20.15	19.66	0.49	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
07.05.2026	64.26	43.23	21.03	10.59	11.67	-9.70	10.40	11.56	-10.56	-1.16	0.00	0.00	0.212	24.0	0.0	*
08.05.2026	67.19	55.48	11.71	56.31	54.67	2.96	55.15	53.89	2.31	1.26	0.00	0.00	0.646	24.0	0.0	
09.05.2026	65.15	52.64	12.51	46.47	45.24	2.68	45.56	44.64	2.04	0.92	0.00	0.00	0.572	24.0	0.0	
10.05.2026	64.51	51.01	13.50	41.23	40.10	2.78	40.47	39.60	2.17	0.87	0.00	0.00	0.547	24.0	0.0	
11.05.2026	64.48	48.38	16.10	39.99	38.83	2.94	39.27	38.38	2.29	0.89	0.00	0.00	0.634	24.0	0.0	
12.05.2026	64.09	48.93	15.16	40.11	38.98	2.86	39.38	38.52	2.21	0.86	0.00	0.00	0.597	24.0	0.0	
13.05.2026	62.76	46.09	16.67	37.74	36.66	2.90	37.04	36.26	2.13	0.78	0.00	0.00	0.621	24.0	0.0	
14.05.2026	64.18	49.33	14.85	40.24	39.13	2.80	39.46	38.66	2.05	0.80	0.00	0.00	0.586	24.0	0.0	
15.05.2026	63.54	48.70	14.84	36.73	35.71	2.82	36.06	35.27	2.22	0.79	0.00	0.00	0.537	24.0	0.0	
16.05.2026	63.87	47.12	16.75	34.35	33.33	3.01	33.70	32.97	2.19	0.73	0.00	0.00	0.565	24.0	0.0	
17.05.2026	63.50	47.06	16.44	34.54	33.52	3.00	33.88	33.16	2.15	0.72	0.00	0.00	0.560	24.0	0.0	
18.05.2026	63.00	47.51	15.49	34.02	33.04	2.92	33.41	32.66	2.27	0.75	0.00	0.00	0.520	24.0	0.0	
19.05.2026	63.53	47.32	16.21	34.33	33.32	2.99	33.69	32.94	2.25	0.75	0.00	0.00	0.549	24.0	0.0	
20.05.2026	65.28	52.82	12.46	38.06	37.03	2.74	37.34	36.52	2.22	0.82	0.00	0.00	0.468	24.0	0.0	
21.05.2026	63.07	46.82	16.25	29.52	28.63	3.06	28.98	28.33	2.27	0.65	0.00	0.00	0.474	24.0	0.0	
22.05.2026	61.58	43.29	18.29	24.53	23.73	3.32	24.10	23.51	2.48	0.59	0.00	0.00	0.443	24.0	0.0	
23.05.2026	62.11	45.11	17.00	25.84	25.04	3.14	25.36	24.78	2.31	0.58	0.00	0.00	0.431	24.0	0.0	
24.05.2026	62.77	44.23	18.54	26.72	25.86	3.27	26.25	25.62	2.43	0.63	0.00	0.00	0.487	24.0	0.0	
25.05.2026	62.41	42.27	20.14	26.18	25.31	3.38	25.70	25.10	2.36	0.60	0.00	0.00	0.519	24.0	0.0	
26.05.2026	62.50	45.02	17.48	25.39	24.60	3.16	24.92	24.35	2.31	0.57	0.00	0.00	0.435	24.0	0.0	
27.05.2026	62.67	42.44	20.23	24.84	24.03	3.31	24.37	23.81	2.32	0.56	0.00	0.00	0.491	24.0	0.0	
28.05.2026	63.59	44.29	19.30	29.00	28.08	3.22	28.47	27.81	2.35	0.66	0.00	0.00	0.552	24.0	0.0	
29.05.2026	65.13	50.93	14.20	35.24	34.27	2.79	34.58	33.83	2.19	0.75	0.00	0.00	0.490	24.0	0.0	
30.05.2026	63.81	47.92	15.89	30.19	29.33	2.89	29.65	29.01	2.18	0.64	0.00	0.00	0.471	24.0	0.0	
31.05.2026	64.36	46.05	18.31	30.98	30.05	3.05	30.38	29.73	2.16	0.65	0.00	0.00	0.557	24.0	0.0	
Средние:	63.49	45.60	17.89	---	---	2.72	---	---	1.88	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1210.09	1170.99	---	1186.44	1158.80	---	27.64	---	---	23.253	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	7038.45	6715.42	6851.48	6658.72	192.76	240.666	1837.0	20.0
31.05.2026	8248.54	7886.41	8037.92	7817.52	220.40	263.919	2581.0	20.0
Итого:	1210.09	1170.99	1186.44	1158.80	27.64	23.253	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации