Отчет о суточных параметрах
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Солдатова ул, д. 43 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000295
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу РС SN 3591	КТСП-Н SN 13572х
Обратка:	Питерфлоу РС SN 4802	КТСП-Н SN 13572г

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.07.2026	22.53	22.10	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
02.07.2026	22.62	22.18	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
03.07.2026	22.60	22.18	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
04.07.2026	22.93	22.50	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
05.07.2026	23.05	22.65	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
06.07.2026	23.44	23.02	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
07.07.2026	23.77	23.35	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
08.07.2026	23.97	23.55	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
09.07.2026	23.90	23.51	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
10.07.2026	24.16	23.74	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
11.07.2026	24.33	23.90	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
12.07.2026	24.68	24.25	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
13.07.2026	24.67	24.25	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
14.07.2026	24.50	24.05	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
15.07.2026	24.41	23.97	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
16.07.2026	23.65	23.36	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
17.07.2026	23.15	22.88	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
18.07.2026	22.86	22.56	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
19.07.2026	23.03	22.70	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
20.07.2026	23.41	23.04	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
21.07.2026	23.74	23.38	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
22.07.2026	24.10	23.73	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
23.07.2026	24.44	24.04	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
24.07.2026	24.84	24.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
25.07.2026	25.26	24.82	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
26.07.2026	25.62	25.18	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
27.07.2026	25.96	25.53	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
28.07.2026	26.15	25.73	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
29.07.2026	26.11	25.68	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
30.07.2026	25.78	25.38	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
31.07.2026	25.37	24.98	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	24.16	23.76	0.40	---	---	---	---	0.00	6.12	5.12	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	0.000	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.06.2026	218843.21	221592.03	215981.43	219592.59	0.00	1861.331	0.000	0.000	19589.0	6.0
31.07.2026	218843.21	221592.03	215981.43	219592.59	0.00	1861.331	0.000	0.000	20333.0	6.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Солдатова ул, д. 43 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000295
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	dM	P1	P2	P3	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.07.2026	59.56	54.86	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	5.12	3.00	0.000	24.0	0.0	5.00	
02.07.2026	60.59	55.78	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	5.12	3.00	0.000	24.0	0.0	5.00	
03.07.2026	60.18	55.57	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	5.12	3.00	0.000	24.0	0.0	5.00	
04.07.2026	60.31	55.98	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	5.12	3.00	0.000	24.0	0.0	5.00	
05.07.2026	59.24	55.04	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	5.12	3.00	0.000	24.0	0.0	5.00	
06.07.2026	61.03	56.83	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	5.12	3.00	0.000	24.0	0.0	5.00	
07.07.2026	60.47	56.25	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	5.12	3.00	0.000	24.0	0.0	5.00	
08.07.2026	61.49	57.12	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	5.12	3.00	0.000	24.0	0.0	5.00	
09.07.2026	58.61	52.41	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	5.12	3.00	0.000	24.0	0.0	5.00	
10.07.2026	60.22	56.18	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	5.12	3.00	0.000	24.0	0.0	5.00	
11.07.2026	60.29	56.27	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	5.12	3.00	0.000	24.0	0.0	5.00	
12.07.2026	60.34	56.36	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	5.12	3.00	0.000	24.0	0.0	5.00	
13.07.2026	59.70	55.91	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	5.12	3.00	0.000	24.0	0.0	5.00	
14.07.2026	60.28	56.41	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	5.12	3.00	0.000	24.0	0.0	5.00	
15.07.2026	61.58	57.51	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.50	0.00	6.12	5.12	3.00	0.000	24.0	0.0	5.00	
16.07.2026	46.42	44.17	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	5.12	3.00	0.000	24.0	0.0	5.00	*
17.07.2026	44.87	42.69	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	5.12	3.00	0.000	24.0	0.0	5.00	*
18.07.2026	46.18	43.80	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	5.12	3.00	0.000	24.0	0.0	5.00	
19.07.2026	47.65	45.13	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	5.12	3.00	0.000	24.0	0.0	5.00	
20.07.2026	49.06	46.43	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	5.12	3.00	0.000	24.0	0.0	5.00	
21.07.2026	50.64	47.86	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	5.12	3.00	0.000	24.0	0.0	5.00	
22.07.2026	51.97	49.05	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	5.12	3.00	0.000	24.0	0.0	5.00	
23.07.2026	53.58	50.49	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	5.12	3.00	0.000	24.0	0.0	5.00	
24.07.2026	57.80	54.24	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	5.12	3.00	0.000	24.0	0.0	5.00	
25.07.2026	60.79	56.92	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	5.12	3.00	0.000	24.0	0.0	5.00	
26.07.2026	62.33	58.39	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	5.12	3.00	0.000	24.0	0.0	5.00	
27.07.2026	62.44	58.52	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	5.12	3.00	0.000	24.0	0.0	5.00	
28.07.2026	61.30	57.53	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	5.12	3.00	0.000	24.0	0.0	5.00	
29.07.2026	62.08	58.01	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	5.12	3.00	0.000	24.0	0.0	5.00	
30.07.2026	54.58	46.64	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	5.12	3.00	0.000	24.0	0.0	5.00	
31.07.2026	57.41	52.08	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	5.12	3.00	0.000	24.0	0.0	5.00	
Средние:	57.19	53.24	3.95	---	---	---	---	---	---	2.15	---	6.12	5.12	3.00	---	---	---	5.00	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---	---	---	0.000	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.06.2026	42255.06	26004.32	0.00	41592.19	25635.75	0.00	15956.43	878.113	0.000	0.000	19595.0	0.0
31.07.2026	42255.06	26004.32	0.00	41592.19	25635.76	0.00	15956.43	878.113	0.000	0.000	20339.0	0.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____