

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Муромская ул, д. 16А (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТСРВ-026М Заводской номер: 1415694
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС, ГВС (Раздельный учёт)

Счетчик воды:
Подача: ЭРСВ-440ЛВ SN 1509844
Обратка: ЭРСВ-440ЛВ SN 1504237
Подача, горячая вода: ЭРСВ-440ЛВ SN 1456086
Обратка, горячая вода: ЭРСВ-440ЛВ SN 1434681
Схема измерений: Пользовательская

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN 193316
Коммуналец СДВ-И SN 193357
Коммуналец СДВ-И SN 193317
Коммуналец СДВ-И SN 193356

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1370764
ВЗЛЕТ ТПС SN 1388823
ВЗЛЕТ ТПС SN 1444738
ВЗЛЕТ ТПС SN 1370491

Дата	t1	t2	t3	t4	dt	V1	V2	V3	V4	M1	M2	M3	M4	%	Мтс	Мгв	P1	P2	P3	P4	W1	W2	W3	W4	Wтс	Wгв	ta
	С°	С°	С°	С°	С°	М³	М³	М³	М³	т	т	т	т	т	т	т	МПа	МПа	МПа	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	С°
01.07.2026	21.88	23.10	63.42	56.02	-1.22	0.00	0.00	97.31	85.44	0.00	0.00	95.53	84.17	---	0.00	11.35	0.50	0.00	0.60	0.05	0.00	0.00	5.59	4.29	0.00	1.30	0.00
02.07.2026	21.56	22.43	53.70	48.56	-0.87	0.00	0.00	70.31	61.65	0.00	0.00	69.02	60.72	---	0.00	8.30	0.48	0.00	0.44	0.04	0.00	0.00	4.02	3.12	0.00	0.91	0.00
03.07.2026	21.97	23.19	62.60	56.18	-1.22	0.00	0.00	96.96	86.69	0.00	0.00	95.22	85.40	---	0.00	9.82	0.43	0.00	0.60	0.05	0.00	0.00	5.49	4.37	0.00	1.12	0.00
04.07.2026	22.61	23.84	62.72	56.34	-1.23	0.00	0.00	98.05	87.37	0.00	0.00	96.29	86.06	---	0.00	10.23	0.24	0.00	0.60	0.05	0.00	0.00	5.56	4.41	0.00	1.15	0.00
05.07.2026	22.89	24.10	62.83	56.10	-1.21	0.00	0.00	98.73	87.81	0.00	0.00	96.95	86.51	---	0.00	10.44	0.17	0.00	0.60	0.05	0.00	0.00	5.62	4.42	0.00	1.20	0.00
06.07.2026	23.36	24.58	63.27	56.56	-1.22	0.00	0.00	98.39	87.80	0.00	0.00	96.59	86.48	---	0.00	10.11	0.14	0.00	0.60	0.05	0.00	0.00	5.63	4.46	0.00	1.18	0.00
07.07.2026	23.63	24.84	63.30	56.67	-1.21	0.00	0.00	98.64	87.69	0.00	0.00	96.83	86.37	---	0.00	10.46	0.12	0.00	0.60	0.05	0.00	0.00	5.65	4.46	0.00	1.19	0.00
08.07.2026	23.76	24.94	63.38	56.72	-1.18	0.00	0.00	97.27	87.71	0.00	0.00	95.48	86.39	---	0.00	9.10	0.12	0.00	0.60	0.05	0.00	0.00	5.58	4.46	0.00	1.12	0.00
09.07.2026	23.86	25.04	63.42	56.83	-1.18	0.00	0.00	98.18	87.85	0.00	0.00	96.38	86.52	---	0.00	9.86	0.13	0.00	0.53	0.05	0.00	0.00	5.64	4.48	0.00	1.16	0.00
10.07.2026	23.78	24.89	63.22	55.59	-1.11	0.00	0.00	94.74	87.78	0.00	0.00	93.01	86.50	---	0.00	6.51	0.13	0.00	0.53	0.05	0.00	0.00	5.42	4.37	0.00	1.05	0.00
11.07.2026	23.95	25.12	63.03	56.26	-1.17	0.00	0.00	96.03	87.41	0.00	0.00	94.29	86.10	---	0.00	8.18	0.13	0.00	0.53	0.05	0.00	0.00	5.47	4.41	0.00	1.07	0.00
12.07.2026	24.16	25.31	63.42	56.34	-1.15	0.00	0.00	96.49	87.48	0.00	0.00	94.72	86.18	---	0.00	8.54	0.13	0.00	0.52	0.05	0.00	0.00	5.54	4.42	0.00	1.12	0.00
13.07.2026	23.68	24.82	63.24	56.22	-1.14	0.00	0.00	97.36	87.35	0.00	0.00	95.58	86.05	---	0.00	9.53	0.13	0.00	0.52	0.05	0.00	0.00	5.57	4.40	0.00	1.17	0.00
14.07.2026	23.61	24.77	63.42	56.35	-1.16	0.00	0.00	96.82	87.20	0.00	0.00	95.04	85.90	---	0.00	9.14	0.13	0.00	0.52	0.05	0.00	0.00	5.56	4.41	0.00	1.15	0.00
15.07.2026	23.31	24.43	63.22	55.96	-1.12	0.00	0.00	96.13	87.18	0.00	0.00	94.38	85.89	---	0.00	8.49	0.13	0.00	0.52	0.05	0.00	0.00	5.50	4.37	0.00	1.13	0.00
16.07.2026	23.08	23.87	51.82	46.55	-0.79	0.00	0.00	85.93	55.11	0.00	0.00	84.41	54.32	---	0.00	31.92	0.13	0.00	0.52	0.04	0.00	0.00	4.82	2.71	0.00	2.20	0.00
17.07.2026	22.17	22.80	46.27	42.96	-0.63	0.00	0.00	56.71	49.50	0.00	0.00	55.67	48.73	---	0.00	6.94	0.13	0.00	0.53	0.03	0.00	0.00	3.24	2.57	0.00	0.67	0.00
18.07.2026	22.44	23.65	63.40	57.29	-1.21	0.00	0.00	97.12	87.01	0.00	0.00	95.34	85.67	---	0.00	9.66	0.13	0.00	0.52	0.05	0.00	0.00	5.57	4.48	0.00	1.10	0.00
19.07.2026	22.71	23.96	63.15	56.74	-1.25	0.00	0.00	97.21	85.04	0.00	0.00	95.43	83.74	---	0.00	11.69	0.13	0.00	0.52	0.05	0.00	0.00	5.55	4.34	0.00	1.21	0.00
20.07.2026	23.44	24.72	63.40	57.26	-1.28	0.00	0.00	99.48	88.40	0.00	0.00	97.65	87.04	---	0.00	10.61	0.13	0.00	0.52	0.05	0.00	0.00	5.71	4.54	0.00	1.16	0.00
21.07.2026	24.03	25.33	66.02	58.88	-1.30	0.00	0.00	98.23	88.96	0.00	0.00	96.28	87.52	---	0.00	8.76	0.13	0.00	0.52	0.05	0.00	0.00	5.88	4.71	0.00	1.17	0.00
22.07.2026	24.49	25.73	65.50	58.29	-1.24	0.00	0.00	97.95	88.82	0.00	0.00	96.04	87.40	---	0.00	8.64	0.13	0.00	0.52	0.05	0.00	0.00	5.81	4.65	0.00	1.15	0.00
23.07.2026	24.77	25.99	64.56	58.21	-1.22	0.00	0.00	99.20	88.55	0.00	0.00	97.31	87.14	---	0.00	10.17	0.13	0.00	0.52	0.05	0.00	0.00	5.81	4.63	0.00	1.18	0.00
24.07.2026	25.08	26.30	64.42	58.27	-1.22	0.00	0.00	99.09	88.50	0.00	0.00	97.22	87.09	---	0.00	10.13	0.13	0.00	0.52	0.05	0.00	0.00	5.78	4.64	0.00	1.14	0.00
25.07.2026	25.53	26.70	63.52	57.53	-1.17	0.00	0.00	104.28	88.26	0.00	0.00	102.36	86.89	---	0.00	15.47	0.13	0.00	0.52	0.05	0.00	0.00	5.99	4.56	0.00	1.43	0.00
26.07.2026	25.96	27.13	63.36	57.53	-1.17	0.00	0.00	112.01	87.79	0.00	0.00	109.95	86.42	---	0.00	23.53	0.13	0.00	0.52	0.05	0.00	0.00	6.42	4.54	0.00	1.88	0.00
27.07.2026	26.47	27.22	53.90	49.03	-0.75	0.00	0.00	71.72	52.92	0.00	0.00	70.32	52.05	---	0.00	18.27	0.13	0.00	0.53	0.04	0.00	0.00	4.26	2.82	0.00	1.44	0.00
28.07.2026	25.25	25.43	36.64	34.37	-0.18	0.00	0.00	27.49	22.64	0.00	0.00	26.99	22.27	---	0.00	4.72	0.13	0.00	0.53	0.03	0.00	0.00	1.57	1.20	0.00	0.37	0.00
29.07.2026	25.82	26.92	62.44	57.33	-1.10	0.00	0.00	97.53	86.07	0.00	0.00	95.79	84.74	---	0.00	11.04	0.13	0.00	0.52	0.05	0.00	0.00	5.51	4.43	0.00	1.07	0.00
30.07.2026	25.73	26.85	64.44	58.50	-1.12	0.00	0.00	97.16	86.68	0.00	0.00	95.32	85.29	---	0.00	10.03	0.13	0.00	0.52	0.05	0.00	0.00	5.67	4.56	0.00	1.11	0.00
31.07.2026	24.97	25.76	54.15	49.59	-0.79	0.00	0.00	67.32	60.03	0.00	0.00	66.11	59.11	---	0.00	7.00	0.13	0.00	0.53	0.04	0.00	0.00	3.81	3.07	0.00	0.74	0.00
Средние:	23.87	24.96	60.81	54.68	-1.09	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	---	0.17	0.00	0.54	0.05	---	---	---	---	---	---	0.00
Итого:	---	---	---	---	---	0.00	0.00	2839.81	2488.70	0.00	0.00	2787.50	2450.69	---	0.00	338.63	---	---	---	---	0.00	0.00	163.24	127.30	0.00	36.04	---

Дата	V1	V2	V3	V4	M1	M2	M3	M4	Мтс	Мгв	W1	W2	W3	W4	Wтс	Wгв	Тнар
	М³	М³	М³	М³	т	т	т	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	ч
30.06.2026	982619.86	991562.41	256832.19	203235.93	969528.27	981833.13	252867.60	200716.08	-20874.22	52158.12	49066.75	41708.37	12653.84	8775.95	7294.73	3877.99	75695.88
31.07.2026	982619.86	991562.41	259671.99	205724.64	969528.27	981833.13	255655.09	203166.77	-20874.22	52496.74	49066.75	41708.37	12817.09	8903.24	7294.73	3914.03	76439.18
Итого:	0.00	0.00	2839.81	2488.70	0.00	0.00	2787.50	2450.69	0.00	338.63	0.00	0.00	163.24	127.30	0.00	36.04	743.30

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Муромская ул, д. 16А (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТСРВ-026М Заводской номер: 1415694
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС, ГВС (Раздельный учёт)

Счетчик воды:
Подача: ЭРСВ-440ЛВ SN 1509844
Обратка: ЭРСВ-440ЛВ SN 1504237
Подача, горячая вода: ЭРСВ-440ЛВ SN 1456086
Обратка, горячая вода: ЭРСВ-440ЛВ SN 1434681
Схема измерений: Пользовательская

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN 193316
Коммуналец СДВ-И SN 193357
Коммуналец СДВ-И SN 193317
Коммуналец СДВ-И SN 193356

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1370764
ВЗЛЕТ ТПС SN 1388823
ВЗЛЕТ ТПС SN 1444738
ВЗЛЕТ ТПС SN 1370491

Дата	Vхв	Тнар	НС
	Мз	ч	
01.07.2026	0.00	24.00	*
02.07.2026	0.00	24.00	*
03.07.2026	0.00	24.00	*
04.07.2026	0.00	24.00	*
05.07.2026	0.00	24.00	*
06.07.2026	0.00	24.00	*
07.07.2026	0.00	24.00	*
08.07.2026	0.00	24.00	*
09.07.2026	0.00	24.00	*
10.07.2026	0.00	24.00	*
11.07.2026	0.00	24.00	*
12.07.2026	0.00	24.00	*
13.07.2026	0.00	24.00	*
14.07.2026	0.00	24.00	*
15.07.2026	0.00	24.00	*
16.07.2026	0.00	23.30	*
17.07.2026	0.00	24.00	*
18.07.2026	0.00	24.00	*
19.07.2026	0.00	24.00	*
20.07.2026	0.00	24.00	*
21.07.2026	0.00	24.00	*
22.07.2026	0.00	24.00	*
23.07.2026	0.00	24.00	*
24.07.2026	0.00	24.00	*
25.07.2026	0.00	24.00	*
26.07.2026	0.00	24.00	*
27.07.2026	0.00	24.00	*
28.07.2026	0.00	24.00	*
29.07.2026	0.00	24.00	*
30.07.2026	0.00	24.00	*
31.07.2026	0.00	24.00	*
Средние:	---	---	
Итого:	0.00	743.30	

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации