

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сивкова ул, д. 16 (2.1 МКД УК "Профком")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000187
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды: Питерфлоу РС SN 33165 Датчик температуры: КТСП-Н SN 49416г
Обратка: Питерфлоу РС SN 2331 КТСП-Н SN 49416х
Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.07.2026	65.93	57.26	8.67	35.76	37.07	35.05	36.51	-4.07	-1.46	6.12	6.12	0.304	24.0	0.0	
02.07.2026	68.44	62.52	5.91	44.62	46.08	43.67	45.25	-3.56	-1.58	6.12	6.12	0.258	24.0	0.0	
03.07.2026	68.51	62.54	5.97	49.06	50.38	48.02	49.48	-2.99	-1.46	6.12	6.12	0.287	24.0	0.0	
04.07.2026	69.84	63.38	6.46	52.96	54.02	51.80	53.03	-2.36	-1.24	6.12	6.12	0.335	24.0	0.0	
05.07.2026	70.13	64.58	5.55	55.41	56.23	54.19	55.17	-1.79	-0.98	6.12	6.12	0.301	24.0	0.0	
06.07.2026	69.42	63.93	5.49	57.73	58.42	56.47	57.33	-1.51	-0.86	6.12	6.12	0.310	24.0	0.0	
07.07.2026	69.23	64.33	4.90	58.62	59.29	57.35	58.17	-1.42	-0.82	6.12	6.12	0.281	24.0	0.0	
08.07.2026	69.45	64.10	5.35	55.63	56.16	54.42	55.10	-1.23	-0.67	6.12	6.12	0.291	24.0	0.0	
09.07.2026	70.48	66.09	4.39	63.83	64.21	62.40	62.94	-0.86	-0.54	6.12	6.12	0.274	24.0	0.0	
10.07.2026	69.97	65.55	4.42	61.94	62.26	60.58	61.04	-0.76	-0.46	6.12	6.12	0.268	24.0	0.0	*
11.07.2026	70.26	65.81	4.44	60.04	60.83	58.71	59.64	-1.57	-0.93	6.12	6.12	0.261	24.0	0.0	
12.07.2026	70.42	64.38	6.04	59.06	59.46	57.75	58.34	-1.01	-0.59	6.12	6.12	0.349	24.0	0.0	
13.07.2026	68.07	61.57	6.51	50.26	50.61	49.21	49.73	-1.05	-0.52	6.12	6.12	0.320	24.0	0.0	
14.07.2026	68.53	62.39	6.14	50.11	50.43	49.05	49.53	-0.98	-0.48	6.12	6.12	0.301	24.0	0.0	
15.07.2026	68.68	63.03	5.66	52.56	52.83	51.44	51.87	-0.84	-0.43	6.12	6.12	0.291	24.0	0.0	
16.07.2026	60.98	51.48	9.50	39.54	40.08	38.86	39.59	-1.85	-0.73	6.12	6.12	0.369	24.0	0.0	
17.07.2026	65.57	56.18	9.38	42.71	44.11	41.88	43.47	-3.72	-1.59	6.12	6.12	0.393	24.0	0.0	
18.07.2026	67.69	59.69	8.00	48.14	49.74	47.14	48.92	-3.71	-1.78	6.12	6.12	0.377	24.0	0.0	
19.07.2026	67.20	58.83	8.37	49.31	50.86	48.30	50.05	-3.56	-1.75	6.12	6.12	0.405	24.0	0.0	
20.07.2026	65.86	59.89	5.97	45.39	46.90	44.50	46.12	-3.58	-1.62	6.12	6.12	0.265	24.0	0.0	
21.07.2026	63.44	56.13	7.31	34.27	35.73	33.64	35.21	-4.56	-1.57	6.12	6.12	0.246	24.0	0.0	*
22.07.2026	67.97	61.22	6.75	41.20	42.81	40.34	42.07	-4.21	-1.73	6.12	6.12	0.272	24.0	0.0	
23.07.2026	69.06	63.39	5.67	43.74	45.44	42.80	44.60	-4.12	-1.80	6.12	6.12	0.243	24.0	0.0	
24.07.2026	68.35	62.60	5.75	44.39	46.10	43.46	45.28	-4.10	-1.82	6.12	6.12	0.250	24.0	0.0	
25.07.2026	68.82	63.23	5.60	42.10	43.48	41.20	42.69	-3.55	-1.49	6.12	6.12	0.231	24.0	0.0	
26.07.2026	69.62	63.86	5.76	45.58	47.11	44.58	46.24	-3.64	-1.65	6.12	6.12	0.257	24.0	0.0	
27.07.2026	69.02	63.93	5.09	47.29	48.54	46.27	47.63	-2.89	-1.36	6.12	6.12	0.236	24.0	0.0	
28.07.2026	68.73	63.53	5.20	48.23	49.10	47.20	48.20	-2.10	-1.00	6.12	6.12	0.245	24.0	0.0	
29.07.2026	66.89	59.47	7.42	36.71	37.41	35.97	36.80	-2.29	-0.83	6.12	6.12	0.267	24.0	0.0	
30.07.2026	66.26	58.54	7.72	33.23	34.14	32.57	33.60	-3.12	-1.03	6.12	6.12	0.251	24.0	0.0	
31.07.2026	66.90	59.14	7.76	33.67	34.64	32.99	34.08	-3.26	-1.09	6.12	6.12	0.256	24.0	0.0	
Средние:	68.05	61.70	6.36	---	---	---	---	-2.59	---	6.12	6.12	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1483.07	1514.50	1451.82	1487.69	---	-35.87	---	---	8.993	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.06.2026	142999.14	142794.73	139115.12	140785.09	-1669.97	3248.204	0.000	0.000	11203.0	842.0
31.07.2026	144482.20	144309.22	140566.95	142272.79	-1705.84	3257.197	0.000	0.000	11947.0	842.0
Итого:	1483.07	1514.50	1451.82	1487.69	-35.87	8.993	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации