

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Снайперов ул, д. 14 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 00610222
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: TC

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Q1 Гкал	Траб ч	NS	gNSCode
01.07.2026	19.82	19.12	0.69	0.000	0.000	0.000	0.000	0.26	0.35	0.000	24.0	*	min; HC
02.07.2026	19.95	19.20	0.75	0.000	0.000	0.000	0.000	0.26	0.35	0.000	24.0	*	min; HC
03.07.2026	20.03	19.10	0.93	0.000	0.000	0.000	0.000	0.26	0.35	0.000	24.0	*	min; HC
04.07.2026	20.65	19.75	0.90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.27	0.36	0.000	24.0	*	min; HC
05.07.2026	20.88	20.03	0.85	0.000	0.000	0.000	0.000	0.27	0.36	0.000	24.0	*	min; HC
06.07.2026	21.41	20.42	0.99	0.000	0.000	0.000	0.000	0.27	0.36	0.000	24.0	*	min; HC
07.07.2026	21.76	20.78	0.98	0.000	0.000	0.000	0.000	0.27	0.35	0.000	24.0	*	min; HC
08.07.2026	21.88	20.97	0.90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.26	0.35	0.000	24.0	*	min; HC
09.07.2026	21.90	20.89	1.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.26	0.35	0.000	24.0	*	min; HC
10.07.2026	22.13	21.22	0.91	0.000	0.000	0.000	0.000	0.26	0.35	0.000	24.0	*	min; HC
11.07.2026	22.26	21.35	0.91	0.000	0.000	0.000	0.000	0.27	0.35	0.000	24.0	*	min; HC
12.07.2026	22.38	21.49	0.89	0.000	0.000	0.000	0.000	0.27	0.36	0.000	24.0	*	min; HC
13.07.2026	22.31	21.42	0.89	0.000	0.000	0.000	0.000	0.27	0.35	0.000	24.0	*	min; HC
14.07.2026	22.16	21.30	0.86	0.000	0.000	0.000	0.000	0.27	0.36	0.000	24.0	*	min; HC
15.07.2026	21.95	21.08	0.87	0.000	0.000	0.000	0.000	0.28	0.36	0.000	24.0	*	min; HC
16.07.2026	21.19	21.67	0.39	0.000	147.375	0.000	147.143	0.28	0.37	0.000	24.0	*	Vmax; HC
17.07.2026	24.85	22.15	1.98	0.000	24.270	0.000	24.232	0.28	0.37	0.000	24.0	*	Vmax; HC
18.07.2026	40.68	18.26	22.42	0.000	0.000	0.000	0.000	2.00	1.45	0.000	24.0	*	min; HC V
19.07.2026	24.23	12.87	11.37	0.000	0.000	0.000	0.000	6.00	4.00	0.000	24.0	*	HC V; HC
20.07.2026	22.68	12.94	9.73	0.000	0.000	0.000	0.000	4.08	2.78	0.000	24.0	*	min; HC V
21.07.2026	22.85	13.27	9.57	0.000	0.000	0.000	0.000	0.28	0.36	0.000	24.0	*	HC Vmin
22.07.2026	23.69	12.61	11.07	0.000	0.000	0.000	0.000	0.28	0.37	0.000	24.0	*	HC Vmin
23.07.2026	27.74	18.52	9.22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.29	0.37	0.000	24.0	*	HC Vmin
24.07.2026	27.54	22.05	5.49	0.000	0.000	0.000	0.000	0.30	0.38	0.000	24.0	*	HC Vmin
25.07.2026	28.34	23.20	5.14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.33	0.41	0.000	24.0	*	HC Vmin
26.07.2026	27.74	20.92	4.91	0.000	0.001	0.000	0.001	0.33	0.42	0.000	24.0	*	; HC Vma
27.07.2026	24.79	21.24	3.55	0.000	0.000	0.000	0.000	0.34	0.42	0.000	24.0	*	HC Vmax
28.07.2026	24.85	21.66	3.19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.34	0.43	0.000	24.0	*	HC Vmax
29.07.2026	24.32	21.70	2.62	0.000	0.000	0.000	0.000	0.34	0.43	0.000	24.0	*	HC Vmax
30.07.2026	24.05	21.80	2.25	0.000	0.000	0.000	0.000	0.36	0.45	0.000	24.0	*	HC Vmax
31.07.2026	23.51	21.37	2.04	0.000	0.047	0.000	0.047	0.37	0.46	0.000	24.0	*	Vmax; HC
Средние:	23.69	19.82	3.82	---	---	---	---	0.65	0.61	---	---		
Итого:	---	---	---	0.000	171.693	0.000	171.423	---	---	0.000	744.0		

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Q1 Гкал	Траб ч
30.06.2026	61509.820	61492.850	59806.520	60922.550	2054.978	36086.7
31.07.2026	61509.820	61664.540	59806.520	61093.970	2054.978	36830.7
Итого:	0.000	171.690	0.000	171.420	0.000	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации