

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Снайперов ул, д. 9 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 905607
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ПТС SN 1024147
Обратка: ПТС SN 1019300
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.07.2026	66.54	58.43	8.11	53.60	53.01	1.10	0.44	0.44	0.44	24.00	0.00	
02.07.2026	69.11	63.17	5.94	66.68	65.90	1.18	0.40	0.40	0.40	24.00	0.00	
03.07.2026	69.17	63.00	6.17	72.93	71.96	1.34	0.46	0.46	0.46	24.00	0.00	
04.07.2026	70.47	65.96	4.51	78.45	77.37	1.39	0.36	0.36	0.36	24.00	0.00	
05.07.2026	70.69	65.47	5.22	82.74	81.67	1.30	0.44	0.44	0.44	24.00	0.00	
06.07.2026	69.96	65.18	4.78	85.16	84.10	1.24	0.41	0.41	0.41	24.00	0.00	
07.07.2026	69.78	64.48	5.30	85.66	84.64	1.20	0.46	0.46	0.46	24.00	0.00	
08.07.2026	70.07	64.83	5.24	81.15	80.20	1.18	0.43	0.43	0.43	24.00	0.00	
09.07.2026	70.98	65.98	5.00	93.14	92.12	1.10	0.47	0.47	0.47	24.00	0.00	
10.07.2026	70.48	65.81	4.67	90.73	89.75	1.09	0.43	0.43	0.43	24.00	0.00	
11.07.2026	70.80	65.95	4.85	88.73	87.70	1.17	0.44	0.44	0.44	24.00	0.00	
12.07.2026	70.52	66.07	4.45	86.99	86.00	1.15	0.39	0.39	0.39	24.00	0.00	
13.07.2026	68.33	62.44	5.89	74.17	73.34	1.13	0.44	0.44	0.44	24.00	0.00	
14.07.2026	69.12	63.48	5.64	73.96	73.15	1.10	0.42	0.42	0.42	24.00	0.00	
15.07.2026	69.09	63.95	5.14	77.53	76.70	1.08	0.40	0.40	0.40	24.00	0.00	
16.07.2026	61.42	54.88	6.54	58.68	57.98	1.20	0.39	0.39	0.39	24.00	0.00	
17.07.2026	64.99	58.48	6.51	63.18	62.59	0.94	0.42	0.42	0.42	24.00	0.00	
18.07.2026	65.31	59.43	5.88	2.39	2.37	0.84	0.01	0.01	0.01	24.00	0.00	
19.07.2026	24.72	24.06	0.66	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
20.07.2026	23.98	23.41	0.57	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
21.07.2026	23.34	22.82	0.52	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
22.07.2026	60.31	49.24	11.07	3.63	3.58	1.47	0.04	0.04	0.04	24.00	0.00	
23.07.2026	69.76	63.62	6.14	67.86	67.01	1.26	0.42	0.42	0.42	24.00	0.00	
24.07.2026	69.22	63.92	5.30	68.83	67.92	1.33	0.37	0.37	0.37	24.00	0.00	
25.07.2026	69.73	63.74	5.99	65.75	64.74	1.55	0.40	0.40	0.40	24.00	0.00	
26.07.2026	70.45	64.40	6.05	71.24	70.22	1.44	0.44	0.44	0.44	24.00	0.00	
27.07.2026	69.80	63.68	6.12	73.38	72.28	1.51	0.45	0.45	0.45	24.00	0.00	
28.07.2026	69.49	63.30	6.19	74.25	73.17	1.47	0.47	0.47	0.47	24.00	0.00	
29.07.2026	67.88	60.29	7.59	56.99	56.13	1.53	0.44	0.44	0.44	24.00	0.00	
30.07.2026	67.31	58.73	8.58	51.41	50.60	1.60	0.44	0.44	0.44	24.00	0.00	
31.07.2026	68.11	58.23	9.88	51.28	50.47	1.60	0.51	0.51	0.51	24.00	0.00	
Средние:	64.22	58.59	5.63	---	---	1.15	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1900.48	1876.61	---	11.20	11.20	11.20	744.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.06.2026	327603.75	325939.01	10775.41	10775.41	10775.41	125678.58	7897.93
31.07.2026	329504.23	327815.62	10786.61	10786.61	10786.61	126422.58	7897.93
Итого:	1900.48	1876.61	11.20	11.20	11.20	744.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации