

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Танкистов ул, д. 36 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 115464
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 411294

ПРЭМ SN 334494

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 32101г

КТСП-Н SN 32101х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.07.2026	64.75	54.43	10.32	14.83	14.64	1.24	14.54	14.44	0.70	0.10	0.00	0.00	0.150	24.0	0.0	
02.07.2026	67.35	57.78	9.57	18.46	18.22	1.28	18.08	17.93	0.79	0.14	0.00	0.00	0.173	24.0	0.0	
03.07.2026	67.51	59.35	8.16	20.31	20.07	1.18	19.88	19.74	0.74	0.15	0.00	0.00	0.163	24.0	0.0	
04.07.2026	68.89	62.02	6.87	21.85	21.61	1.11	21.38	21.23	0.73	0.16	0.00	0.00	0.147	24.0	0.0	
05.07.2026	69.23	63.06	6.17	22.78	22.54	1.03	22.28	22.13	0.69	0.15	0.00	0.00	0.138	24.0	0.0	
06.07.2026	68.56	61.65	6.91	23.75	23.50	1.04	23.24	23.09	0.65	0.15	0.00	0.00	0.161	24.0	0.0	
07.07.2026	68.40	62.54	5.86	24.19	23.95	0.98	23.67	23.51	0.67	0.16	0.00	0.00	0.139	24.0	0.0	
08.07.2026	68.58	61.83	6.75	22.92	22.68	1.05	22.43	22.28	0.68	0.15	0.00	0.00	0.152	24.0	0.0	
09.07.2026	69.67	63.49	6.18	26.34	26.08	0.98	25.76	25.59	0.64	0.17	0.00	0.00	0.159	24.0	0.0	
10.07.2026	69.17	63.72	5.45	25.67	25.43	0.94	25.11	24.95	0.64	0.16	0.00	0.00	0.137	24.0	0.0	
11.07.2026	69.44	64.04	5.40	25.09	24.84	1.00	24.53	24.37	0.69	0.17	0.00	0.00	0.132	24.0	0.0	
12.07.2026	69.60	63.76	5.84	24.55	24.30	1.03	24.01	23.84	0.72	0.17	0.00	0.00	0.140	24.0	0.0	
13.07.2026	67.24	60.18	7.06	20.85	20.63	1.08	20.42	20.28	0.70	0.14	0.00	0.00	0.144	24.0	0.0	
14.07.2026	67.65	60.37	7.28	20.78	20.55	1.09	20.34	20.20	0.69	0.14	0.00	0.00	0.149	24.0	0.0	
15.07.2026	68.02	61.15	6.87	21.79	21.56	1.05	21.33	21.18	0.67	0.14	0.00	0.00	0.147	24.0	0.0	
16.07.2026	61.91	53.86	8.05	16.56	16.39	1.04	16.27	16.17	0.63	0.10	0.00	0.00	0.131	24.0	0.0	
17.07.2026	64.93	57.53	7.40	18.26	18.03	1.25	17.90	17.75	0.85	0.15	0.00	0.00	0.132	24.0	0.0	
18.07.2026	67.00	60.42	6.58	20.70	20.44	1.26	20.28	20.09	0.92	0.19	0.00	0.00	0.134	24.0	0.0	
19.07.2026	66.48	59.90	6.58	20.27	20.03	1.21	19.86	19.69	0.86	0.17	0.00	0.00	0.131	23.0	1.0	*
20.07.2026	65.08	58.00	7.08	19.51	19.27	1.21	19.13	18.97	0.84	0.16	0.00	0.00	0.136	24.0	0.0	
21.07.2026	62.63	53.82	8.81	14.82	14.63	1.29	14.55	14.43	0.84	0.12	0.00	0.00	0.128	24.0	0.0	
22.07.2026	67.13	59.30	7.83	17.80	17.56	1.38	17.44	17.27	0.96	0.17	0.00	0.00	0.137	24.0	0.0	
23.07.2026	68.24	60.52	7.72	18.90	18.64	1.38	18.50	18.32	0.96	0.18	0.00	0.00	0.143	24.0	0.0	
24.07.2026	67.53	58.78	8.75	19.19	18.92	1.41	18.79	18.61	0.94	0.18	0.00	0.00	0.165	24.0	0.0	
25.07.2026	67.94	58.13	9.81	18.07	17.81	1.45	17.69	17.52	0.93	0.16	0.00	0.00	0.173	24.0	0.0	
26.07.2026	68.78	59.60	9.18	19.63	19.35	1.44	19.20	19.02	0.94	0.18	0.00	0.00	0.176	24.0	0.0	
27.07.2026	68.20	59.59	8.61	20.21	19.94	1.34	19.78	19.61	0.87	0.17	0.00	0.00	0.170	24.0	0.0	
28.07.2026	67.93	59.08	8.85	20.49	20.23	1.30	20.06	19.90	0.82	0.16	0.00	0.00	0.177	24.0	0.0	
29.07.2026	65.92	56.14	9.78	15.61	15.40	1.39	15.30	15.17	0.87	0.13	0.00	0.00	0.150	24.0	0.0	
30.07.2026	65.18	54.13	11.05	14.22	14.01	1.47	13.94	13.82	0.90	0.13	0.00	0.00	0.154	24.0	0.0	
31.07.2026	65.84	56.21	9.63	14.41	14.20	1.48	14.13	13.99	0.96	0.14	0.00	0.00	0.136	24.0	0.0	
Средние:	67.25	59.50	7.75	---	---	1.21	---	---	0.79	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	622.77	615.44	---	609.79	605.06	---	4.73	---	---	4.602	743.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.06.2026	4262.26	4135.80	4139.30	4096.26	43.05	149.293	4378.0	1.0
31.07.2026	4885.03	4751.24	4749.09	4701.32	47.77	153.894	5121.0	2.0
Итого:	622.77	615.44	609.79	605.06	4.73	4.601	743.0	1.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации