Отчет о суточных параметрах
(01.10.2026 0:00:00 - 31.10.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Подводников ул, д. 11А (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 130422
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 281908	КТСП-Н SN 15815г
Обратка:	ПРЭМ SN 281837	КТСП-Н SN 15815х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2026	15.92	15.35	0.57	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
02.10.2026	43.69	41.97	1.72	75.82	74.19	2.17	75.14	73.57	2.11	1.57	6.00	5.00	0.131	24.0	0.0	*
03.10.2026	42.97	41.52	1.45	190.67	187.11	1.88	189.01	185.59	1.83	3.43	6.00	5.00	0.277	24.0	0.0	
04.10.2026	42.73	41.30	1.43	184.88	181.76	1.70	183.29	180.29	1.65	3.00	6.00	5.00	0.264	24.0	0.0	
05.10.2026	43.20	41.75	1.45	184.35	181.50	1.56	182.73	180.00	1.51	2.73	6.00	5.00	0.267	24.0	0.0	
06.10.2026	42.07	40.71	1.36	183.80	181.17	1.44	182.27	179.75	1.39	2.52	6.00	5.00	0.251	24.0	0.0	
07.10.2026	42.81	41.17	1.64	167.26	164.87	1.44	165.82	163.55	1.38	2.27	6.00	5.00	0.274	24.0	0.0	
08.10.2026	41.55	39.88	1.67	141.75	139.61	1.52	140.60	138.56	1.46	2.04	6.00	5.00	0.237	24.0	0.0	
09.10.2026	42.66	40.69	1.97	127.59	125.69	1.51	126.50	124.70	1.43	1.80	6.00	5.00	0.251	24.0	0.0	
10.10.2026	41.33	39.51	1.82	128.25	126.32	1.52	127.22	125.39	1.45	1.83	6.00	5.00	0.234	24.0	0.0	
11.10.2026	40.40	38.74	1.66	127.94	125.99	1.54	126.96	125.10	1.48	1.86	6.00	5.00	0.213	24.0	0.0	
12.10.2026	40.34	38.71	1.63	128.04	126.09	1.54	127.06	125.19	1.48	1.86	6.00	5.00	0.210	24.0	0.0	
13.10.2026	38.58	37.14	1.44	124.59	122.71	1.52	123.72	121.91	1.47	1.81	6.00	5.00	0.180	24.0	0.0	
14.10.2026	38.25	36.81	1.44	124.28	122.39	1.53	123.42	121.61	1.48	1.81	6.00	5.00	0.180	24.0	0.0	
15.10.2026	39.12	37.64	1.48	124.20	122.30	1.54	123.31	121.48	1.49	1.83	6.00	5.00	0.185	24.0	0.0	
16.10.2026	38.70	37.29	1.41	124.18	122.29	1.54	123.31	121.48	1.49	1.83	6.00	5.00	0.176	24.0	0.0	
17.10.2026	37.72	36.39	1.33	124.25	122.40	1.50	123.42	121.63	1.46	1.79	6.00	5.00	0.166	24.0	0.0	
18.10.2026	37.13	35.85	1.28	124.13	122.34	1.46	123.33	121.60	1.42	1.73	6.00	5.00	0.159	24.0	0.0	
19.10.2026	43.90	41.87	2.03	124.22	122.45	1.43	123.08	121.43	1.35	1.66	6.00	5.00	0.252	24.0	0.0	
20.10.2026	46.17	43.88	2.29	124.24	122.53	1.39	123.00	121.42	1.30	1.58	6.00	5.00	0.282	24.0	0.0	
21.10.2026	44.26	42.18	2.08	124.03	122.38	1.34	122.89	121.35	1.26	1.54	6.00	5.00	0.257	24.0	0.0	
22.10.2026	46.21	43.87	2.34	123.99	122.37	1.32	122.75	121.26	1.22	1.49	6.00	5.00	0.289	24.0	0.0	
23.10.2026	46.74	44.34	2.40	123.91	122.31	1.30	122.64	121.17	1.20	1.47	6.00	5.00	0.296	24.0	0.0	
24.10.2026	45.06	42.86	2.20	123.79	122.22	1.28	122.61	121.15	1.20	1.46	6.00	5.00	0.271	24.0	0.0	
25.10.2026	44.82	42.66	2.16	123.75	122.19	1.27	122.58	121.14	1.18	1.44	6.00	5.00	0.267	24.0	0.0	
26.10.2026	44.34	42.26	2.08	123.71	122.17	1.26	122.57	121.14	1.17	1.43	6.00	5.00	0.257	24.0	0.0	
27.10.2026	45.84	43.55	2.29	123.76	122.22	1.25	122.53	121.12	1.16	1.41	6.00	5.00	0.283	24.0	0.0	
28.10.2026	46.08	43.77	2.31	123.75	122.21	1.25	122.51	121.10	1.16	1.41	6.00	5.00	0.285	24.0	0.0	
29.10.2026	45.21	42.98	2.23	123.67	122.15	1.24	122.48	121.08	1.15	1.40	6.00	5.00	0.274	24.0	0.0	
30.10.2026	45.20	42.97	2.23	123.64	122.13	1.22	122.45	121.07	1.14	1.38	6.00	5.00	0.275	24.0	0.0	
31.10.2026	44.58	42.43	2.15	123.58	122.10	1.21	122.43	121.06	1.13	1.37	6.00	5.00	0.265	24.0	0.0	
Средние:	41.86	40.07	1.79	---	---	1.41	---	---	1.34	---	6.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3996.02	3938.14	---	3961.61	3906.87	---	54.73	---	---	7.205	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2026	69595.95	69165.49	68565.58	68295.62	269.96	253.852	25028.0	64.0
31.10.2026	73591.97	73103.63	72527.19	72202.49	324.70	261.056	25772.0	64.0
Итого:	3996.02	3938.14	3961.61	3906.87	54.73	7.205	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации