Отчет о суточных параметрах
(01.10.2026 0:00:00 - 31.10.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сивкова ул, д. 23 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 -02 Заводской номер: 115457
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 303304	КТСП-Н SN 32100г
Обратка:	ПРЭМ SN 271460	КТСП-Н SN 32100х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2026	75.52	48.03	27.49	38.42	38.96	-1.40	37.44	38.53	-2.85	-1.08	0.00	0.00	1.029	24.0	0.0	
02.10.2026	76.29	49.56	26.73	40.65	41.25	-1.46	39.60	40.76	-2.90	-1.16	0.00	0.00	1.058	24.0	0.0	
03.10.2026	72.55	51.97	20.58	54.21	55.24	-1.88	52.93	54.53	-2.98	-1.60	0.00	0.00	1.088	24.0	0.0	
04.10.2026	71.52	51.45	20.07	51.55	52.51	-1.84	50.36	51.84	-2.90	-1.48	0.00	0.00	1.010	24.0	0.0	
05.10.2026	72.94	51.94	21.00	52.18	53.11	-1.77	50.93	52.43	-2.90	-1.50	0.00	0.00	1.069	24.0	0.0	
06.10.2026	71.34	52.32	19.02	54.06	55.15	-2.00	52.82	54.43	-3.02	-1.62	0.00	0.00	1.004	24.0	0.0	
07.10.2026	71.78	53.57	18.21	57.25	58.37	-1.93	55.92	57.57	-2.91	-1.65	0.00	0.00	1.018	24.0	0.0	
08.10.2026	70.37	53.68	16.69	61.33	62.64	-2.11	59.95	61.78	-3.00	-1.83	0.00	0.00	0.999	24.0	0.0	
09.10.2026	70.31	54.75	15.56	66.29	67.76	-2.20	64.81	66.80	-3.03	-2.00	0.00	0.00	1.008	24.0	0.0	
10.10.2026	72.13	54.84	17.29	59.53	60.78	-2.08	58.13	59.91	-3.02	-1.78	0.00	0.00	1.005	24.0	0.0	
11.10.2026	69.86	52.28	17.58	52.01	53.13	-2.12	50.86	52.43	-3.05	-1.58	0.00	0.00	0.893	24.0	0.0	
12.10.2026	70.55	52.20	18.35	51.70	52.72	-1.96	50.53	52.04	-2.93	-1.51	0.00	0.00	0.927	24.0	0.0	
13.10.2026	70.18	51.07	19.11	52.50	53.50	-1.88	51.33	52.84	-2.89	-1.51	0.00	0.00	0.980	24.0	0.0	
14.10.2026	70.75	51.73	19.02	53.62	54.65	-1.91	52.40	53.96	-2.92	-1.55	0.00	0.00	0.996	24.0	0.0	
15.10.2026	70.65	51.91	18.74	54.78	55.84	-1.92	53.54	55.12	-2.92	-1.58	0.00	0.00	1.002	24.0	0.0	
16.10.2026	70.43	50.40	20.03	50.15	51.10	-1.88	49.02	50.48	-2.93	-1.46	0.00	0.00	0.981	24.0	0.0	
17.10.2026	71.20	51.92	19.28	53.26	54.30	-1.94	52.04	53.60	-2.96	-1.57	0.00	0.00	1.003	24.0	0.0	
18.10.2026	71.68	52.79	---	---	---		55.55	57.24	-3.00	-1.69	0.00	0.00	1.049	24.0	0.0	
19.10.2026	70.89	51.06	19.83	52.94	53.99	-1.96	51.74	53.32	-3.01	-1.58	0.00	0.00	1.025	24.0	0.0	
20.10.2026	70.91	51.60	19.31	52.42	53.43	-1.91	51.23	52.75	-2.93	-1.53	0.00	0.00	0.988	24.0	0.0	
21.10.2026	71.03	50.64	20.39	50.61	51.51	-1.75	49.46	50.88	-2.82	-1.41	0.00	0.00	1.008	24.0	0.0	
22.10.2026	70.81	50.88	19.93	50.76	51.62	-1.67	49.61	50.98	-2.73	-1.37	0.00	0.00	0.988	24.0	0.0	
23.10.2026	70.34	50.18	20.16	49.71	50.51	-1.60	48.60	49.90	-2.66	-1.31	0.00	0.00	0.979	24.0	0.0	
24.10.2026	70.10	49.73	20.37	49.89	50.68	-1.58	48.78	50.09	-2.65	-1.31	0.00	0.00	0.993	24.0	0.0	
25.10.2026	70.35	50.04	20.31	49.44	50.27	-1.66	48.33	49.66	-2.72	-1.34	0.00	0.00	0.981	24.0	0.0	
26.10.2026	69.91	48.59	21.32	47.49	48.30	-1.70	46.43	47.75	-2.80	-1.32	0.00	0.00	0.989	24.0	0.0	
27.10.2026	71.29	50.82	20.47	51.76	52.67	-1.74	50.57	52.02	-2.83	-1.45	0.00	0.00	1.034	24.0	0.0	
28.10.2026	70.10	48.65	21.45	46.56	47.32	-1.62	45.52	46.78	-2.73	-1.26	0.00	0.00	0.975	24.0	0.0	
29.10.2026	71.43	48.52	22.91	46.21	46.88	-1.44	45.15	46.35	-2.64	-1.21	0.00	0.00	1.034	24.0	0.0	
30.10.2026	72.13	51.60	20.53	53.89	54.69	-1.47	52.63	53.99	-2.56	-1.37	0.00	0.00	1.080	24.0	0.0	
31.10.2026	72.24	52.13	20.11	56.92	57.75	-1.44	55.59	57.00	-2.51	-1.42	0.00	0.00	1.117	24.0	0.0	
Средние:	71.34	51.32	20.06	---	---	-1.79	---	---	-2.86	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1562.08	1590.60	---	1581.75	1627.75	---	-46.00	---	---	31.307	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2026	27576.13	14171.34	26755.17	13910.92	12844.25	522.874	13190.0	2423.0
31.10.2026	29195.08	15819.95	28336.92	15538.67	12798.24	554.181	13934.0	2423.0
Итого:	1618.94	1648.61	1581.75	1627.75	-46.00	31.307	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____