Отчет о суточных параметрах
(01.10.2026 0:00:00 - 31.10.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Тбилисская ул, д. 1А (ООО "ЖИЛСТАНДАРТ-П" (общежитие, пристрой 3 эт.))
Прибор: ВКТ-7 (села бат.) Заводской номер: 00277593
Точка измерения: ТВ1 (батарейка); Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	МФ-5.2 SN 201026354	Коммуналец СДВ-И SN a742233	КТПТР-01 SN 12384
Обратка:	МФ-5.2 SN 201026364	Коммуналец СДВ-И SN 243043	КТПТР-01 SN 12384A

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2026	67.80	59.26	8.54	54.91	52.35	4.77	53.77	51.44	4.43	2.33	8.10	5.77	0.437	24.0	0.0	
02.10.2026	67.79	47.11	20.68	55.20	52.14	5.70	54.07	51.60	4.67	2.47	7.92	5.59	1.117	24.0	0.0	
03.10.2026	66.21	45.53	20.68	50.59	47.86	5.55	49.63	47.38	4.64	2.25	7.49	5.54	1.027	24.0	0.0	
04.10.2026	68.30	46.97	21.33	53.89	50.87	5.77	52.77	50.34	4.71	2.43	8.10	5.89	1.127	24.0	0.0	
05.10.2026	67.49	46.12	21.37	51.80	48.93	5.70	50.74	48.45	4.62	2.29	7.69	5.64	1.083	24.0	0.0	
06.10.2026	69.64	47.72	21.92	53.82	50.82	5.73	52.66	50.28	4.62	2.38	7.60	5.38	1.153	24.0	0.0	
07.10.2026	72.26	49.84	22.42	56.19	52.98	5.88	54.86	52.35	4.68	2.51	7.58	5.18	1.229	24.0	0.0	
08.10.2026	72.43	49.74	22.69	54.68	51.55	5.89	53.38	50.93	4.70	2.45	7.31	5.04	1.212	24.0	0.0	
09.10.2026	71.54	49.67	21.87	55.26	52.12	5.85	54.02	51.54	4.70	2.48	7.98	5.64	1.179	24.0	0.0	
10.10.2026	68.83	48.52	20.31	55.20	52.18	5.62	53.99	51.59	4.55	2.40	7.96	5.62	1.101	24.0	0.0	
11.10.2026	68.35	47.37	20.98	53.18	50.29	5.59	52.05	49.75	4.52	2.30	7.73	5.56	1.097	24.0	0.0	
12.10.2026	69.61	49.30	20.31	57.03	53.97	5.51	55.78	53.31	4.53	2.47	7.90	5.41	1.133	24.0	0.0	
13.10.2026	68.84	49.68	19.16	59.64	56.37	5.64	58.40	55.69	4.75	2.71	7.96	5.24	1.122	24.0	0.0	
14.10.2026	68.76	48.29	20.47	54.36	51.37	5.66	53.21	50.80	4.63	2.41	7.60	5.24	1.069	24.0	0.0	
15.10.2026	66.08	43.30	22.78	39.49	37.42	5.38	38.75	37.15	4.22	1.60	6.23	5.03	0.883	24.0	0.0	
16.10.2026	68.63	46.98	21.65	48.54	45.91	5.57	47.51	45.40	4.54	2.11	6.95	5.08	1.011	24.0	0.0	
17.10.2026	68.91	49.93	18.98	57.91	54.80	5.52	56.67	54.16	4.53	2.51	7.81	5.23	1.077	24.0	0.0	
18.10.2026	68.30	48.39	19.91	55.09	52.20	5.39	53.91	51.66	4.26	2.25	7.93	5.60	1.075	24.0	0.0	
19.10.2026	67.31	46.65	20.66	50.60	47.99	5.29	49.57	47.50	4.26	2.07	7.76	5.79	1.024	24.0	0.0	
20.10.2026	68.46	48.20	20.26	57.05	54.01	5.47	55.85	53.44	4.41	2.41	8.41	5.92	1.132	24.0	0.0	
21.10.2026	68.70	49.11	19.59	59.85	56.56	5.65	58.65	55.85	4.89	2.80	8.63	5.90	1.150	24.0	0.0	
22.10.2026	68.63	48.54	20.09	58.25	55.11	5.54	57.05	54.46	4.65	2.59	8.40	5.80	1.147	24.0	0.0	
23.10.2026	68.95	49.09	19.86	59.27	56.06	5.57	58.03	55.37	4.69	2.66	8.18	5.49	1.153	24.0	0.0	
24.10.2026	69.87	50.68	19.19	63.88	60.42	5.57	62.44	59.70	4.49	2.74	8.15	5.03	1.201	24.0	0.0	
25.10.2026	69.34	49.69	19.65	65.09	61.65	5.43	63.67	60.90	4.45	2.77	8.29	5.31	1.248	25.0	0.0	
26.10.2026	69.09	49.82	19.27	62.60	59.30	5.41	61.22	58.58	4.41	2.64	8.28	5.28	1.182	24.0	0.0	
27.10.2026	68.33	49.15	19.18	61.49	58.37	5.21	60.20	57.66	4.31	2.54	8.17	5.26	1.158	24.0	0.0	
28.10.2026	68.37	49.10	19.27	61.31	58.24	5.14	60.10	57.52	4.39	2.58	8.13	5.24	1.161	24.0	0.0	
29.10.2026	68.49	49.64	18.85	62.52	59.40	5.12	61.17	58.69	4.14	2.48	8.15	5.15	1.155	24.0	0.0	
30.10.2026	68.35	48.98	19.37	61.04	58.02	5.07	59.79	57.30	4.25	2.49	8.09	5.23	1.161	24.0	0.0	
31.10.2026	67.86	48.23	19.63	59.12	56.21	5.05	57.92	55.59	4.11	2.33	7.96	5.28	1.137	24.0	0.0	
Средние:	68.76	48.73	20.03	---	---	5.49	---	---	4.51	---	7.89	5.43	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1748.85	1655.47	---	1711.83	1636.38	---	75.45	---	---	34.141	745.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2026	2160.02	2084.02	2117.81	2050.02	67.79	11.138	1855.0	0.0
31.10.2026	3908.87	3739.49	3829.64	3686.40	143.24	45.279	2600.0	0.0
Итого:	1748.85	1655.47	1711.83	1636.38	75.45	34.141	745.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации