Отчет о суточных параметрах
(01.10.2026 0:00:00 - 31.10.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Тимирязева ул, д. 59 (ООО "ПРОФКОМ")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВА015
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: ПРИМ SN 504426
Обратка: ПРИМ SN 502702
Подача, горячая вода:
Обратка, горячая вода:

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN 100563

Датчик температуры:
КТПТР-05 SN 8397
КТПТР-05 SN 8397А

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ИТП

Дата	T1	T2	T3	T4	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	P1	Qt1	Qt2	dQt	tm1	ts1
	°C	°C	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.10.2026	68.64	64.97	68.28	67.88	3.66	2.53	2.51	59.35	59.20	0.40	0.222	0.023	0.199	24.0	24.0
02.10.2026	70.66	67.31	70.32	70.00	3.35	3.09	3.08	72.63	72.33	0.49	0.243	0.024	0.220	24.0	24.0
03.10.2026	69.20	65.47	68.84	68.48	3.74	2.74	2.73	64.34	64.16	0.44	0.242	0.024	0.218	24.0	24.0
04.10.2026	69.52	65.50	69.16	68.76	4.03	2.73	2.72	64.15	63.98	0.44	0.260	0.026	0.234	24.0	24.0
05.10.2026	69.25	64.64	68.89	68.50	4.61	2.78	2.75	65.35	64.87	0.44	0.309	0.025	0.284	24.0	24.0
06.10.2026	69.37	61.18	69.01	63.40	8.19	2.83	2.76	66.41	65.01	0.44	0.562	0.392	0.170	24.0	24.0
07.10.2026	69.37	52.28	69.02	53.05	17.09	2.82	2.78	66.24	65.78	0.44	1.134	1.059	0.076	24.0	24.0
08.10.2026	68.48	50.10	68.00	47.99	18.38	2.81	2.76	65.93	65.40	0.42	1.213	1.351	-0.138	24.0	24.0
09.10.2026	68.21	44.73	67.84	38.95	23.48	2.57	2.54	60.49	60.32	0.44	1.392	1.752	-0.361	24.0	24.0
10.10.2026	68.25	44.32	67.89	39.59	23.93	2.59	2.56	60.95	60.86	0.44	1.438	1.716	-0.278	24.0	24.0
11.10.2026	68.35	45.33	67.96	38.00	23.01	2.46	2.43	57.73	57.65	0.43	1.305	1.725	-0.420	24.0	24.0
12.10.2026	68.48	44.89	68.10	37.66	23.60	2.44	2.41	57.23	57.22	0.44	1.304	1.742	-0.438	24.0	24.0
13.10.2026	68.23	43.99	67.83	37.87	24.24	2.19	2.17	51.53	51.52	0.46	1.229	1.546	-0.317	24.0	24.0
14.10.2026	68.26	44.46	67.82	36.28	23.80	2.02	1.99	47.42	47.35	0.45	1.096	1.500	-0.404	24.0	24.0
15.10.2026	68.60	45.12	68.17	36.61	23.47	2.20	2.17	51.62	51.52	0.45	1.160	1.632	-0.472	24.0	24.0
16.10.2026	67.14	47.35	58.10	34.78	19.79	1.70	1.69	39.95	40.05	0.46	0.830	1.082	-0.251	24.0	24.0
17.10.2026	66.79	48.21	52.86	33.30	18.58	1.52	1.51	35.70	35.82	0.45	0.689	0.843	-0.154	24.0	24.0
18.10.2026	66.94	47.33	54.26	34.14	19.62	1.56	1.55	36.61	36.71	0.44	0.749	0.876	-0.127	24.0	24.0
19.10.2026	68.02	46.69	64.75	35.09	21.33	2.05	2.03	48.26	48.23	0.43	0.979	1.411	-0.432	24.0	24.0
20.10.2026	69.29	45.18	68.91	40.71	24.11	2.72	2.69	63.90	63.81	0.43	1.507	1.785	-0.279	24.0	24.0
21.10.2026	69.30	45.07	68.93	41.39	24.23	2.63	2.59	61.88	61.58	0.45	1.483	1.699	-0.216	24.0	24.0
22.10.2026	68.80	45.33	68.42	40.55	23.47	2.64	2.60	62.02	61.71	0.45	1.432	1.723	-0.291	24.0	24.0
23.10.2026	69.40	45.57	69.04	41.59	23.83	2.81	2.76	65.94	65.59	0.44	1.546	1.811	-0.265	24.0	24.0
24.10.2026	69.20	44.49	68.82	40.66	24.71	2.46	2.42	57.78	57.41	0.45	1.408	1.620	-0.212	24.0	24.0
25.10.2026	69.18	44.82	68.80	39.86	24.35	2.48	2.43	58.17	57.79	0.45	1.394	1.686	-0.293	24.0	24.0
26.10.2026	69.21	45.38	68.82	39.13	23.83	2.45	2.41	57.60	57.22	0.45	1.344	1.716	-0.372	24.0	24.0
27.10.2026	69.23	44.61	68.85	39.69	24.62	2.38	2.34	55.89	55.52	0.45	1.355	1.625	-0.270	24.0	24.0
28.10.2026	69.29	45.22	68.93	40.68	24.07	2.63	2.58	61.84	61.42	0.45	1.461	1.745	-0.284	24.0	24.0
29.10.2026	69.19	45.45	68.82	40.49	23.74	2.62	2.58	61.63	61.23	0.45	1.440	1.744	-0.304	24.0	24.0
30.10.2026	68.76	45.17	68.39	40.19	23.59	2.60	2.56	61.10	60.75	0.45	1.400	1.720	-0.320	24.0	24.0
31.10.2026	68.92	45.02	68.55	40.62	23.89	2.60	2.56	61.11	60.74	0.45	1.435	1.702	-0.267	24.0	24.0
Средние:	68.76	49.52	67.17	45.03	19.24	2.47	2.44	---	---	0.44	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	---	1800.74	1792.73	---	33.561	39.324	-5.763	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	Qt_itog2	dQt_itog	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
30.09.2026	170639.92	195091.45	5514.072	4404.522	1109.551	80765.7	84556.9
31.10.2026	172440.66	196884.19	5547.633	4443.846	1103.787	81509.7	85300.9
Итого:	1800.73	1792.73	33.561	39.324	-5.763	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации